

Szczepieszynie 11.05.2023

SIM Lubelskie Sp. z o.o.
ul. Lubelska 84
23-200 Kraśnik

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczepieszynie Sp. z o.o. określa warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla działki nr ewid. 269/5 obręb Klemensów.

1. Miejsce włączenia : sieć wodociągowa w 110 na działce 269/4,
sieć kanalizacyjna na działce 269/4, studzienka o rzędnych 207.03/203.67.
2. Sposób włączenia do wodociągu: za pomocą nawiertki .
sposób włączenia do kanalizacji: wykonanie otworu w studzience.
3. Rodzaj zastosowanych materiałów - nowe z atestami. Dla wodociągu zastosować zawór zwrotny antyskażeniowy i konsolę wodomierzową.
4. Wymagania dotyczące zainstalowania wodomierza głównego :

Pomieszczenie łatwo dostępne, zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi i uszkodzeniem. Wodomierz w pozycji poziomej umiejscowiony maksymalnie 1m w głąb budynku. Alternatywnie studzienka wodomierzowa.

5. Termin ważności warunków przyłączenia
– dwa lata od daty wydania

KIEROWNIK ZAKŁADU
Wodociągów i Kanalizacji
Remigiusz Poźdźik
mgr inż. Remigiusz Poźdźik