

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej – Publiczne Przedszkole Nr 1 w Złotowie”.

W dniu 06 grudnia 2022 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawcy o następującej treści:

Jaki jest kąt nachylenia dachu?. Zamawiający wspomina zarówno w FPU jak i w odpowiedzi na pytania, że dach jest płaski. Ze zdjęć na stronie UM Złotów - wirtualny spacer widać ewidentnie że dach jest dwuspadowy (czy zdjęcie w załączniku jest aktualne) o kącie nachylenia ok 8 stopni co wyklucza system balastowy. Przy takim spadku przepisy PB i normy wykluczają użycie systemu balastowego. Czy dach był remontowany? Czy zamawiający może udostępnić aktualne zdjęcie dachu w celu rozwiania wszelkich wątpliwości?

Działając na podstawie z art. 284 ust. 2 i 6 i art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, co następuje:

Dach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma.

W 2020 r. dach został docieplony styropianem o gr. 20 cm oraz została położona nowa papa.

BURMISTRZ MIASTA

Adam Pulit

Sprawę prowadzi:
Grzegorz Bąbiński
Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22