

Drobin, dn. 06.06.2023 r.

Miasto i Gmina Drobin
Ul. Marszałka Piłsudskiego 12
09-210 Drobin

PZ.271.6.2023

Wszyscy potencjalni Wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „Przebudowa ulicy Spółdzielczej w mieście Drobin”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), w związku z pojawieniem się pytań w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przytacza ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Proszę o informację czy jest możliwość odbiorów częściowych ?

Odp. Zamawiający zamieścił warunki odbioru w SWZ i załącznikach do ogłoszonego zamówienia publicznego.

Pytanie nr 2:

W zamieszczonej na stronie Zamawiającego dokumentacji brak jest :

- profili na sieć wodociągową i sieć kanalizacji deszczowej,
- rysunków węzłów na sieć wodociągową i przyłącza wodociągowe.

Prosimy o zamieszczenie brakujących dokumentów.

Odp. Wycenę należy wykonać na podstawie załączonej dokumentacji. Zamawiający nie dysponuje bardziej szczegółowymi rysunkami.

Pytanie nr 3:

Prosimy o wskazanie sposobu zakończenia przyłączy wodociągowych.

Czy przyłącza wodociągowe mają zostać zakończone przed budynkiem czy w budynku?

Odp. Przyłącza mają być zakończone przed budynkiem i przepięte w stare istniejące przyłącze.

Burmistrz

/-/

Krzysztof Wielec