


LEGENDA:

| | |
|---|---|
| | Wąs uziomu fundamentowowego |
| | Uziom fundamentowy |
| | Zwód poziomy/pionowy |
| | Maszt wys. 2m. |
| | Maszt wys. 3,5m. |
| ZK | Złącze kontrolno–pomiarowe |
| PPWP | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu |
| | Tablica/rozdzielnica elektryczna |
| | Wewnętrzna linia zasilająca |
| | Dzwonek 230V |
| | Gniazdo wtykowe 230V 2P+Z w wykonaniu bryzgoszczelnym |
| | Wypust kablowy 230V |
| | Wypust kablowy 400V |
| | Jednobiegunowy wyłącznik oświetlenia w wykonaniu bryzgoszczelnym |
| | Napęd elektryczny |
| | Przepływomierz elektromagnetyczny |
| | Oprawa LED montowana do wiązarów 63W min. IP65, IK08 |
| | Oprawa LED montowana do elewacji wyposażona w czujnik ruchu, 20W, IP65, IK08 |
| L1 | Oprawa LED do wbudowania 20W, 3000K, IP44 |
| L2 | Oprawa LED kasetonowa 600x600[mm] 26W, 3000K |
| D | Oprawa LED montowana nastropowo lub wieszakowo 2x54W, IP65 |


Przedsiębiorstwo Projektowo–Usługowe
64–920 Piła ul. Okrzei 18
PROJ–EKO sp. z o.o
tel. 0–67/214–22–40, fax 0–67/214–22–50

MK–PROJ Maciej Konarzewski
ul. Buraczana 4/13
81–587 Gdynia
m.konarzewski@mk–proj.com
+48 604 264 255


| | | | |
|---|---|---|---|
| Opracował | mgr inż. Maciej Konarzewski | Data | Stadium |
| | | 03.2023 | PW |
| Projektował | mgr inż. Bartłomiej Zosiuk<br>upr. nr POM/0149/POOE/06<br>w spec. instalacyjnej | Skala | Branża |
| Sprawdził | mgr inż. Mariusz Kacprzak<br>upr. nr POM/0189/PWOE/11<br>w spec. instalacyjnej | 1:100 | IE |

Inwestycja
Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Okonku

Inwestor
GMINA OKONEK
ul. Niepodległości 53, 64–965 Okonek

| Temat rysunku | Nr rysunku | Arkusz |
|---|---|---|
| Budynek BO – Instalacje elektryczne | 24 | 1/1 |