

| projektowane



- Dla korytek kablowych i kanałów wentylacyjnych zapewnić ciągłość połączeń metalicznych.

-Całość prac montażowych wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, stosując się do zaleceń obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów, DTR producentów

-Wszystkie opisy aparatów, urządzeń podano jako przykładowe dla określenia podstawowych parametrów i dopuszcza się ich zamianie na równoważne

-W RP14.1 zlikwidować zabezpieczenia/obwody demontowanych pojemnościowych podgrzewaczy wody w sanitariatach, gniazd ogólnych, oświetlenia po wcześniejszej inwentaryzacji. W przypadku stwierdzenia odbiorów poza sanitariatami a zasilanych z obwodów sanitariatów zachować ciągłość zasilania.

-Rozdzielnica RP14.1 posiada rezerwę miejsca i nie jest wymagana jej wymiana na większą nawet po dobudowie projektowanych obwodów.

Samoczynne wyłączenie zasilania

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyrażonego upoważnienia Biura Białostockiego (Dz.U. 24(1994), poz. 82, art. 115-119).