

GK.271.1.4.2024.JK

Gmina Papowo Biskupie
Papowo Biskupie 128
86-221 Papowo Biskupie.

Pytania i wyjaśnienia nr 2 do treści SWZ

**Wykonawcy-wszyscy
Strona internetowa postępowania**

Postępowanie o udzielenie zamówienia:

**„Przebudowa drogi gminnej Nr 060616C Żygląd – Jeleniec – Kijewo Królewskie
– II etap”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający**: Gmina Papowo Biskupie, Papowo Biskupie 128, 86-221 Papowo Biskupie, pow. chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie, **przekazuje treść zapytań z dnia 01.03.2024r oraz 04.03.2024r. dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

- 1. Przy grubości warstwy ścieralnej AC S 3 cm bardziej odpowiednie zamiast AC 11 S będzie zastosowanie mieszanki o uziarnieniu AC 8 S. Czy Zamawiający dopuści do stosowania mieszankę AC 8 S?**

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza do stosowania mieszankę AC 8 S

- 2. SST dla w-wy podbudowy z kruszywa 0/31,5 specyfikuje wymagania nasiąkliwości oraz mrozoodporności dla kruszywa i mieszanek na poziomie który wyklucza stosowanie większości kruszyw w tym: bazalt, melafir, amfibolit. Czy Zamawiający dopuści do stosowania kruszywa zgodne z WT-4 2010?**

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści do stosowania kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie C90/3 0/31.5 mm spełniające wymagania dla podbudowy zasadniczej wg WT_4 2010

- 3. Wg PZT ilość drzew do wycinki wynosi 34 szt. , przedmiar robót wskazuje zaś wycinkę w ilości 9 szt. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.**

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach zadania należy wyciąć 9 szt. drzew zgodnie z przedmiarem.

4. Prosimy o załączenie SOR.

Wyjaśnienie:

Zamawiający w załączeniu przekazuje SOR.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

(Podpis Kierownika Zamawiającego)