

Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
Pionu Zabezpieczenia Logistycznego
4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu

Zwraca się z zapytaniem ofertowym (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP poniżej 130 000 zł) dla zadania pod nazwą :

Roczny przegląd i serwis pogwarancyjny Stacji Uzdatniania Wody w kotłowni – zmiękczacza jonowo-wymienialnego – trzy kolumnowego serii 56 /0022CF-Nr cz.0844 I F. EPURO SOFT

OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zakres przeglądu: utrzymanie w sprawności systemu uzdatniania wody celem zapewnienia poprawnej pracy układu technologicznego kotłowni parowej.

Stacja uzdatniania wody składa się z elementów hydraulicznych, elektrycznych, elektronicznych typu Epuroz Serii 56 Epurosoft.

1.1 Wykaz urządzeń objętych przeglądem:

Filtr wstępny	EPURIN A 50	2 kpl.
Zmiękczacza jonowymienny	EPUROTECH 51/113 TE	3 kpl.
Zawór sterujący T600		
Mieszacz chemicznej	-Korekta ESPEDOS	1 kpl.
Wodomierz chemicznej	-Filtr korekty ESPEDOS	1 kpl.

Wykonywanie okresowego przeglądu i konserwacji systemu uzdatniania wody **4 razy w roku (raz na kwartał)** z uwzględnieniem:

1.2 Czynności ogólne

Sprawdzenie ogólnego stanu urządzeń.

Sprawdzenie połączeń elektrycznych i szczelności urządzeń hydraulicznych.

Zarejestrowanie wskazań wszystkich wodomierzy i manometrów po dokonaniu czynności przeglądowych

1.3 Filtry wstępne

Przeprowadzenie płukania wstecznego filtra wstępnego

Kontrola różnicy ciśnieni filtra wstępnego

Czyszczenie wkładu filtra wstępnego jeżeli jest wymagana

1.4 Filtry jonowymiennie

Badanie twardości wody przed filtrem jonowymiennym,

Sprawdzenie działania głowic sterujących filtrów jonowymiennych i ich konserwacja .

Przeprowadzenie cyklu regeneracji filtrów jonowymiennych w trybie ręcznym przyspieszonym.

Sprawdzenie poprawności nastaw cyklu regeneracji filtrów jonowymiennych oraz ewentualne dokonanie właściwej korekty.

Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa zbiorników solanki .

Czyszczenie zbiorników solanki (przy zachowaniu minimalnego poziomu soli)

Badanie twardości wody po filtrze jonowymiennym.

1.5 Filtry doczyszczające - CENTRIFUGES, EPUROIT I 25/20-1 i 25/20-CA, X 100

Kontrola różnicy ciśnieni filtrów doczyszczających .

Wymiana wkładów filtracyjnych (jeżeli jest wymagana) .

1.6 Sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonych czynności wraz z protokołem odbioru.

1. Warunki prowadzenia robót

- 1) W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów BHP i p.poż.
- 2) Wszystkie materiały i urządzenia muszą mieć dokumenty dopuszczające do stosowania. Całość prac należy wykonać przez uprawnionych monterów.

2. Ogólne zasady prowadzenia i wykonania robót

- 1) Roboty prowadzone będą w obiekcie funkcjonującym.
- 2) Roboty należy prowadzić w sposób nieuciążliwy dla funkcjonującego otoczenia z zachowaniem należącego bezpieczeństwa wykonywanych prac, utrzymania czystości w bezpośrednim otoczeniu prowadzonych prac, a także traktów komunikacji wewnętrznej.
- 3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić taką organizację i technologię prowadzonych robót, która nie będzie powodowała zakłócenia pracy i umożliwiała funkcjonowanie szpitala
- 4) Wykonawca będzie stosował się do godzin pracy tak, by zapewnić Zamawiającemu normalną pracę szpitala.
- 5) Optymalne (zalecane) godziny trwania robót budowlano - instalacyjnych to 7⁰⁰- 18⁰⁰ w dni robocze, a także w soboty.
- 6) Przy wykonaniu pełnego zakresu robót obowiązują przepisy BHP, PPOŻ dotyczące szczegółowych prac. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania usługi oraz realizację zgodnie z poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga akceptacji Zamawiającego.

3. W zakresie formalno-prawnym i wykonawczym:

- 1) posiadanie niezbędnych uprawnień i do wykonania przedmiotu zadania,
- 2) posiadanie doświadczeń w realizacji prac o podobnym charakterze udokumentowanych wykazem zrealizowanych robót.
- 3) termin realizacji 30 dni od otrzymania zlecenia.

4. Oferent przedstawi :

- a. wykaz referencji;
- b. wykaz osób i urzędzeń delegowanych do realizacji zadania.

5. Oferent winien złożyć ofertę cenową zawierającą:

- a. wartość usługi w PLN
- b. terminy płatności za wykonane usługi (min. 30 dni);

6. Kryteria oceny oferty wg osobnego załącznika

Wszelkie zapytania proszę składać poprzez Platformę Zakupową

Termin składania ofert zgodnie z datą określoną na Platformie Zakupowej