



RRG.271.1.10.2021

Duszniki, dnia 22 lipca 2021 r.

**Wykonawcy** – uczestnicy postępowania

[https://platformazakupowa.pl/pn/gmina\\_duszniki](https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_duszniki)

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp na **"Budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki, tj.: Część I Zamówienia: Budowa oświetlenia hybrydowego; Część II Zamówienia: Budowa oświetlenia drogowego tradycyjnego"**.

Informuję, że do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu odnośnie **Części I Zamówienia: Budowa oświetlenia hybrydowego** wpłynął wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j. z dn. 2021.06.24), Zamawiający przedstawia treść wniosku o wyjaśnienie treści SWZ oraz udziela odpowiedzi i jednocześnie wprowadza zmiany treści SWZ:

**1. Pytanie:** „Czy Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy PZP, oferty równoważne w stosunku do przedmiotu postępowania, na lampy solarne, które ze względu na zastosowane rozwiązania technologiczne tj. baterie litowe [...] LiFePO4, które są bardziej efektywne oraz ekologiczne, w stosunku do żelowych”?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych przedstawi Zamawiającemu deklaracje zgodności właściwości na poszczególne podzespoły lub na wyrób zintegrowany wydane przez niezależne jednostki certyfikujące.

**2. Pytanie:** „Akumulator żelowy 2 szt. po 120 Ah Ze względu na baterię litową oraz zastosowanie technologii ALS + VFT + TCS wspomagające całonocne świecenie, w naszych produktach dla lamp o mocy 40W wystarczy bateria o pojemności min. 614,4Wh. Technologia ta pozwala na świecenie do 14 godzin oraz autonomię na min. 4 noce”.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż pojemność akumulatora powinna być dobrana odpowiednio do zakładanego poboru mocy i warunków pracy. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych przedstawi Zamawiającemu właściwe dokumenty wskazujące, że pojemność akumulatora jest wystarczająca.

**3. Pytanie:** „Moc i ilość paneli: 2 szt. po min. 200 Wp. Ze względu na zastosowanie baterii litowych nie jest potrzebny panel o wskazanej przez Zamawiającego mocy, który nie tylko jest droższy, ale także wymaga wzmocnionej konstrukcji słupa, gdyż jest szczególnie narażony na silne podmuchy wiatru. W naszych produktach wystarczy pojedynczy panel monokrystaliczny o mocy 140W do osiągnięcia efektu naładowania baterii umożliwiającego efektywne świecenie także w pochmurne i deszczowe dni”.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie mocy i ilości paneli.

**4. Pytanie:** „Turbina wiatrowa min. 300-400 W-Turbina wiatrowa-300 W, ze względu na zastosowanie baterii litowo jonowej, jest to turbina zapewniająca optymalne ładowanie naszych produktów”.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami programu funkcjonalno-użytkowego moc znamionowa turbiny wiatrowej powinna zawierać się w przedziale: 300-400W. Zatem turbina o mocy 300W spełnia wymagania SWZ.

**5. Pytanie:** „Kontroler MPPT-Sterownik inny niż MPPT, zapewniający dokładnie takie samo działanie jak w opisie, tj. system ściemniania, programator czasu i trybu pracy wg zapotrzebowania”.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie kontrolera MPPT.

**6. Pytanie:** „Fundament F160 (I strefa wiatrowa)/F200-Fundament prefabrykowany F120V/43- ze względu na zastosowaną technologię użycie fundamentu o powyższych wymiarach jest adekwatne do obciążenia”.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę przed rozpoczęciem robót budowlanych Zamawiającemu obliczeń dla przyjętych obciążeń i warunków gruntowych, które wykażą, że fundament o mniejszych wymiarach spełnia wymagania PN-EN 1997-1:2008.

W związku z powyższym, działając w szczególności na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści SWZ:

#### **1. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień:**

##### **Było:**

XIX.1. SWZ: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w pkt 3 rozdziału XVI SWZ, należy złożyć za pośrednictwem Platformy, dostępnej pod adresem strony internetowej: [https://platformazakupowa.pl/pn/gmina\\_duszniki](https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_duszniki) do dnia 27 lipca 2021 r. do godziny 10:00.

##### **Zmienia się na:**

XIX.1. SWZ: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w pkt 3 rozdziału XVI SWZ, należy złożyć za pośrednictwem Platformy, dostępnej pod adresem strony internetowej: [https://platformazakupowa.pl/pn/gmina\\_duszniki](https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_duszniki) do dnia 30 lipca 2021 r. do godziny 10:00.

##### **Było:**

XX.1. SWZ: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lipca 2021 r. o godzinie 10:30.

##### **Zmienia się na:**

XX.1. SWZ: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 lipca 2021 r. o godzinie 10:30.

#### **2. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia termin związania ofertą:**

##### **Było:**

XVIII.1 SWZ: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, do dnia 25 sierpnia 2021 r.

##### **Zmienia się na:**

XVIII.1 SWZ: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, **do dnia 28 sierpnia 2021 r.**

**2. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia pkt 2 ppkt 5) wzoru formularza ofertowego:**

**Było:**

Pkt 2 ppkt 5) Załącznika nr 2 do SWZ: Uważam się za związanego niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, **do dnia 25 sierpnia 2021 r.**

**Zmienia się na:**

Pkt 2 ppkt 5) Załącznika nr 2 do SWZ: Uważam się za związanego niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, **do dnia 28 sierpnia 2021 r.**

**Pozostałe zapisy SWZ bez zmian**

**Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.**

Przepraszamy za powstałe utrudnienia przy opracowywaniu oferty.

**(-) Roman Boguś  
Wójt Gminy**

**Załączniki:**

1. Zmieniony wzór załącznika nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy