



Zgierz, dnia 11 marca 2024 r.

WR.271.11.2024

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadania:

- A. „Przebudowa drogi gminnej Nr 120352E w miejscowości Dzierżazna od ul. Karola Franke do drogi gminnej Nr 120376E i drogi gminnej Nr 120376E do ul. Krótkiej w miejscowości Swoboda”
- B. „Budowa oświetlenia drogi od Swobody do Swobody Malej”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2023.1605 ze zmianami), Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Prosimy o podanie kwoty przeznaczonej przez zamawiającego na wykonanie zamówienia.

Odpowiedź 1

Zamawiający przed otwarciem ofert, udostępni na stronie prowadzonego postępowania, informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pytanie 2

Czy Zamawiający potwierdza, iż przedmiar robót zawiera wszystkie niezbędne roboty do wykonania?

Odpowiedź 2

Wykonawca winien dokonać obliczenia ceny ofertowej zgodnie z zapisami Rozdziału VII „Obliczenie ceny ofertowej”. Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy, stanowiący Załącznik Nr 3, należy traktować, jako materiał pomocniczy, niebędący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty.

Różnice wynikłe z porównania przedmiaru robót z dokumentacją projektową wykonawca powinien zgłosić zamawiającemu w terminie określonym w Rozdziale V niniejszej SWZ, w celu wyjaśnienia niezgodności. Roboty ujęte w dokumentacji projektowej, a nieuwzględnione w przedmiarze robót nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe.

Pytanie 3

Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla całego zakresu inwestycji?

Odpowiedź 3

Dot. zadania A:

inwestycja będzie realizowana na działkach o nr ewid.: 176/9, 178, 182, 344/2 obręb Dzierżazna, dla których Zamawiający posiada prawo dysponowania na cele budowlane.

Dot. zadania B:

inwestycja będzie realizowana na działkach o nr ewid.: 32/15, 147, 154/5, 178, 182, 344/2 i 375 obręb Dzierżazna, dla których Zamawiający posiada prawo dysponowania na cele budowlane.

Pytanie 4

Prosimy o udostępnienie przez Zamawiającego pozwolenia na wycinkę drzew

Odpowiedź 4

Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania decyzji pozwolenia na wycinkę.

Pytanie 5

Prosimy o wyjaśnienie dlaczego przewód zasilający oświetlenie na pewnym odcinku ułożony jest w rurze?

Odpowiedź 5

Przewód zasilający oświetlenie na pewnym odcinku ułożony jest w rurze ze względu na konieczność zabezpieczenia kabla prowadzonego w jezdni.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów stalowych ocynkowanych?

Odpowiedź 6

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania słupów stalowych ocynkowanych. Ze względu na bardzo wąski pas drogowy zostały zaprojektowane słupy kompozytowe, które nie pochłaniają energii uderzenia – uzyskana klasa NE badania bezpieczeństwa biernego zgodnie z PN-EN 12767:2007 „Bezpieczeństwo biernie konstrukcji wsporczych urządzeń drogowych”.

W porównaniu z pochłaniającymi energię słupami oświetleniowymi np. stalowymi - słupy kompozytowe nie pochłaniające energii stanowią mniejsze bezpośrednie ryzyko odniesienia obrażeń w wyniku kolizji drogowej.

Wójt Gminy Zgierz

Wioletta Głowacka