

Realizacja włączenia do kanału sanitarnego po jego renowacji
(Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”)

3. **Realizacja włączenia** (po zatwierdzeniu dokumentacji przez ZGWK Spółkę z o.o. i uzyskaniu decyzji wymaganych przepisami prawa).

- Wytyczenie przez uprawnionego geodetę w terenie miejsca włączenia przyłącza (przykanalika) na podstawie projektu budowlanego wykonawczego i danych do projektowania jak w pkt. 2.
- Wykonanie i zabezpieczenie wykopu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi WTW i O sieci kanalizacyjnej COBRTI INSTAL z sierpnia 2003 pkt. 5.4 wykopy wymogami BHP i dokładne zlokalizowanie miejsca włączenia.

3.1. Przygotowanie włączenia odgałęzienia do kanału:

3.1.1. od wewnątrz kanału należy wykonać otwór przy pomocy hydraulicznego robota frezującego

- w wariantie 1 – wmontować od strony wykopu króciec z bosym końcem $\varnothing 200$ mm lub $\varnothing 150$ mm wg PN - 12056 :2002 , L max=0,5 mb używając zaprawy szybkowiążącej wg pktu. 5, oczyścić ścianę kanału wokół otworu a następnie przy pomocy robota kanałowego osadzić kształtkę kapeluszową filcową o wymaganej długości - lub w wariantie 2:
- zamiast włączenia bosego końca należy wmontować przyłączy siodłowe posiadające kształtkę z przegubem ruchomym, kulowym w zakresie odchyła przyłącza od 0° – 13° . Kształtka pasuje do wszystkich popularnych średnic rur (DN 200 do DN 1200 z przyłączem DN od 150)

3.1.2. dopuszczalne jest również wykonanie w kanale otworu od zewnątrz kanału (zamiast od wewnątrz hydraulicznym robotem frezującym) tj. z wykonanego wcześniej wykopu, za pomocą np. wiertnicy (niedopuszczalne jest stosowanie narzędzi typu przecinak itp.), następnie osadzić przyłączy w punkcie 3.1.1.

3.1.3. kolejną możliwością jest budowa studni rewizyjnej na kanale głównym zgodnie z normą PN - B -10729: 1999 „Studzienki kanalizacyjne” i włączenie do niej odgałęzienia zgodnie ze sztuką budowlaną i przyjętym rozwiązaniem projektowym.

UWAGA:

Prace związane z włączeniem przykanalików do istniejącej sieci kanalizacyjnej powinny wykonywać wyłącznie firmy specjalistyczne, zatrudniające pracowników i posiadających odpowiednie kwalifikacje.

*Za zgodność
z oryginałem*

KIEROWNIK BUDOWY

Małgorzata Garmada

4. Odbiory włączeń.

Wykonane włączenie należy zgłosić do odbioru technicznego przed realizacją dalszej części przyłącza (przykanalika).

Uwaga – Niniejsza instrukcja może stanowić załącznik do Warunków Ogólnych i Technicznych przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej wydawanych inwestorom i projektantom przez ZGWK Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim

KIEROWNIK BUDOWY
Małgorzata Garmada

Za zgodność
z oryginałem

KIEROWNIK BUDOWY
Małgorzata Garmada