

271.1.4.2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest **„Budowa Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich”**.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający – Gmina Złotniki Kujawskie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

Pytania:

1. Prosimy o potwierdzenie, że scena w pom. 1.10 Sala jest przedmiotem zamówienia. Jeśli tak prosimy o określenie sposobu jej wykonania – konstrukcji.
2. Prosimy o doprecyzowanie, w których pomieszczeniach zaprojektowano płytki antypoślizgowe R10. Opis aranżacji nie uwzględnia wszystkich pomieszczeń.
3. W zestawieniu stolarki drzwiowej występują błędne ilości drzwi Dz2 (zamiast 1 szt na rysunkach występują 2 szt) oraz drzwi D5 (zamiast 3 szt na rysunkach występują 4szt). Prosimy o komentarz w tej sprawie.
4. Prosimy o określenie parametrów wykładziny dywanowej i wykładziny PVC.
5. Prosimy o określenie wykończenia posadzki w pom. wielofunkcyjnym 2.12. W opisie technicznym podany jest gres, natomiast na rzutach aranżacji wykładzina.
6. Zgodnie z opisem technicznym zagospodarowania rozmieszczenie elementów małej architektury znajduje się na rysunku rzutu placu zabaw. W związku z brakiem tego rysunku prosimy o informację czy ławki, kosze na śmieci i tablice informacyjne są przedmiotem wyceny. Jeśli tak prosimy o podanie ich ilości lub uzupełnienie rysunku.
7. Prosimy o informacje czy przy wycenie konstrukcji podjazdów i chodników kierować się układem warstw według opisu technicznego zagospodarowania (pkt. 3.6) czy przekrojem konstrukcyjnym rys. 5ZA.

8. Zwracamy uwagę na brak w przedmiarze, poza uwzględnionymi w poprzednich odpowiedziach elementami: płyty podszybia, konstrukcji podjazdu dla niepełnosprawnych oraz wszystkich schodów zewnętrznych wejściowych (SC1, SC2), wykończenia schodów zewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych, malowania elewacji, gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, świetlików tunelowych.
9. Brak detali słupów/trzpieni żelbetowych na poddaszu: S3, S4. Ponadto na rysunku detalu S2 podana jest o ponad połowę mniejsza ilość słupów.

Wyjaśnienia:

Ad.1 Zamawiający potwierdza, że scena w pomieszczeniu 1.10 Sala jest przedmiotem zamówienia. Wykonać z elementów drewnianych do wysokości określonej na rysunku nr 1A.

Ad.2 Płytki antypoślizgowe zastosować w pomieszczeniach 1.6, 2.9 i 2.14.

Ad.3 Należy przyjąć ilość drzwi określoną na rysunkach.

Ad.4 Wykładzina dywanowa zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (przeznaczona do pomieszczeń użyteczności publicznej, runo - polipropylen, spód- filc, kolor niebiesko-szary). Posadzki z wykładzin PVC o gr. min 4 mm, klasie 34/43, z wywinięciem na ściany na wys.10 cm.

Ad.5 W pomieszczeniu wielofunkcyjnym 2.12 należy zastosować gres.

Ad.6 Przedmiotem zamówienia są ławki (3 szt.) oraz kosze na śmieci (3 szt.).

Ad.7 Należy przyjąć układ warstw zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym rys. 5ZA

Ad.8 Wykonawca przygotowuje ofertę na podstawie dokumentacji technicznej. Przedmiar robót jest tylko dokumentem pomocniczym.

Ad.9 Dla słupów/trzpieni żelbetowych na poddaszu S3 i S4 przyjąć zbrojenie określone na rysunku detalu S2 (rys. 10K). Długość dostosować do wymiarów, które wynikną w toku realizacji. Ilość słupów przyjąć zgodnie z rysunkiem 9K.

Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

WJÓT GMINY
Złotniki Kujawskie
mgr Witold Cybulski