

RZUT OGÓLNY BUDYNKU
SKALA: 1:200



Oznaczenie symboli:

RG – istniejąca główna rozdzielnica budynkowa
RA – rozdzielnica administracji
RM – rozdzielnice mieszkań
═══ – trasa kablowa AC – przewód YKYżo 5x6 mm² + RS485 – w istniejącym korytku kablowym

Uwagi:

1. Przewody z najwyższego piętra do piwnicy sprowadzić pionowo w dół istniejącym szachtem instalacyjnym.

2. W szachcie okablowanie prowadzić w peszlu ochronnym.

3. W piwncy przewody doprowadzić do rozdzielnicy głównej istniejącym korytkiem kablowym.

4. Przepusty przez stropy i ściany o klasie odporności ogniowej większej lub równej EI60/REI60 wykonać i zabezpieczyć analogicznie do innych przewdów elektrycznych przechodzących przez tego typu przegrody.

5. Przepusty przez ściany i stropy oddzielenia ppoż. wykonać i zabezpieczyć zgodnie z klasą odporności ogniowej danej przegrody.

Skorut Systemy Solarne Sp. z o. o. ul. Wybickiego 71, 32–400 Myślenice				
Projektował	Imię i nazwisko	Nr Upr.	Podpis	Data
	mgr inż. Jerzy Halek	217/2022		09.2023
Format A3	Lokalizacja inwestycji: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. ks. Aleksandra Skowrońskiego 3, 3A, 40–019 Katowice			Faza Projekt bud.–wyk.
Skala 1:100	Temat: Lokalizacja rozdzielnicy głównej, tasa kablowa AC – rzut piwnicy			Rys. E03

Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)