



„Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla gmin popegeerowskich”

Lipiany, dnia 26.05.2023 r.

BUD-Z.271.10.2023

Odpowiedzi na pytania do treści SWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

ROZBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI JEDLICE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2023-05-04 pod nr 2023/BZP 00201954/01,

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2023-05-16 pod nr 2023/BZP 00218342/01.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2023-05-22 pod nr 2023/BZP 00226452/01.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1710), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytania dotyczące treści SWZ, wpłynęły do Zamawiającego w dniu 25.05.2023 r. i 26.05.2023r.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza zmiany treści SWZ:

Pytania

W wyniku dalszej analizy Tabeli elementów ryczałtowych (zarówno pierwotnej jak i zmodyfikowanej) oraz zapisów w dokumentacji projektowej wnosimy następujące uwagi do branży budowlanej:

1. Powtarza się pozycja 85 i 86, a brak jest pozycji na ułożenie krawężników przy chodniku

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem lawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej.

2. Brak pozycji na wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych w toaletach i w wiatrołapie

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć wykonanie sufitów podwieszanych w toaletach i w wiatrołapie.



„Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla gmin popegeerowskich”

3. Brak pozycji na izolację przeciwwilgociową fundamentów wiatrołapu

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych wiatrołapu.

4. Brak pozycji na izolację ścian fundamentowych wiatrołapu polistyrenem ekstrudowanym gr. 12 cm

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć izolację ścian fundamentowych wiatrołapu polistyrenem gr. 12 cm.

5. Brak pozycji na ułożenie folii kubelkowej przy ścianie fundamentowej wiatrołapu

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć ułożenie folii kubelkowej ścian fundamentowych wiatrołapu.

6. Brak pozycji na zamontowanie podbitki na wiatrołapie

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć wykonanie podbitki na wiatrołapie.

7. Brak pozycji na ułożenie opaski wokół budynku i wiatrołapu. Brak w dokumentacji projektowej opisu opaski (długość, szerokość, materiał, obrzeże). Jedyne w Projekcie architektonicznym pkt. 10.8 Osuszenie ściany zachodniej budynku w „Opisie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian fundamentowych” jest wzmianka o kostce granitowej

Odpowiedź: Zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu przewiduje się wykonanie chodników z kostki betonowej o grubości 6 cm o powierzchni 162,34 m². W przedmiotowej wartości znajduje się wykonanie opaski na części elewacji wschodniej o szerokości 60 cm. Na elewacji północnej oraz na elewacji południowej ze względu na lokalizację ścian budynku na granicy działki nie przewiduje się wykonania opasek. Koszt tej pozycji Wykonawca winien w kalkulować w poz. nawierzchnie utwardzone.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że wszystkie dodane pozycje w załączniku nr 8a należało w kalkulować w istniejące pozycje w ramach poszczególnych branż ponieważ wynikały z projektu, natomiast w związku z pytaniem Zamawiający uszczegółowił załącznik nr 8a.

8. Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie czy zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej oraz oględziny stanu budynku przed terminem składania ofert?

Odpowiedź: Zamawiający po przeanalizowaniu pytania zaleca dokonanie przed złożeniem oferty, wizji lokalnej terenu budowy. Wizję lokalną przewidziano w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godzinach od 08:00 do 14:00. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego w tej kwestii jest: Pani Małgorzata Kuczyńska (tel. 790205641, adres e-mail: inwestycje@lipiany.pl). Zainteresowani Wykonawcy proszeni są o zgłoszenie wniosku dokonania wizji lokalnej na podany powyżej numer telefonu lub adres e-mail. Wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w cenie podanej w ofercie.

Wykonawcy są zobowiązani do przygotowania oferty z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do SWZ niniejszym dokumentem.



„Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla gmin popegeerowskich”

Pozostałe zapisy treści SWZ nie ulegają zmianie.

Załączniki:

Załącznik nr 8a do SWZ w brzmieniu z dnia 26.05.2023 r.

SWZ z dnia 26.05.2023r.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę SWZ z wyjaśnieniami i odpowiedziami na wnioski Wykonawców.