




Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
ul. Ratuszowa 1
62-300 Września

Września, dnia 25.04.2024 r.



Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na „Odtworzenie dwóch mostków w zabytkowym parku im. marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych informuje, że w niniejszym postępowaniu wniesiono następujące pytania:

Pytanie 1

W pozycji 33 kosztorysu jest informacja o impregnacji drewna mostu poprzez dwukrotne smarowanie nad wodą. Tymczasem w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o impregnacji ciśnieniowej drewna, którą wykonuje się wyspecjalizowanych do tego zakładach. Proszę o informacje jaki sposób oraz dla jakich elementów Zamawiający przewiduje impregnację drewna

Odpowiedź:

Drewno przewidziane na balustrady oraz deski pomostowe należy zaimpregnować ciśnieniowo. Preparat do impregnacji należy wybrać taki, aby nie zmieniał kolorystyki drewna. Deski pomostowe oraz kantówki drewniane ponadto należy zaolejować na kolor naturalny, natomiast pozostałe elementy należy pomalować farbą na kolor wskazany w dokumentacji projektowej - jasnoszary perłowy (kolor RAL zostanie ustalony na etapie realizacji). W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje kosztorys ofertowy, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie konstrukcji stalowej mostków jako częściowo skręcanych ? Jedna konstrukcja kładki byłaby skręcana na terenie budowy z dwóch wcześniej sprefabrykowanych części spawanych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w postaci częściowo skręcanej konstrukcji (dwa elementy, skręcane w jedną kładkę), pod warunkiem, że w odniesieniu do rozwiązania pierwotnego nie będzie ono pogarszało parametrów

wytrzymałościowych oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektu. Ponadto wykonanie konstrukcji jako częściowo skręcanej nie powinno mieć wpływu na estetykę obiektu. Śruby (połączenia) należy pomalować na kolor konstrukcji.

Pytanie 3

Czy Zamawiający przewiduje dopuszczenie modrzewia europejskiego w klasie C24 jako materiał na pomost drewniany mostków ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową nawierzchnię kładek należy wykonać z desek pomostowych z modrzewia syberyjskiego z drewna klasy C24, deski ryflowane o wymiarach 45x140 mm, heblowane od spodu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego drewna niż modrzew syberyjski tj. dębina w klasie C24 lub modrzew europejski w klasie C24.

Z up. Burmistrza

Tomasz Koralewski

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym