

Przemysł, 23.02.2023 r.

ZP.271.2.1.2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Dotyczy postępowania **BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO CENTRUM DOWODZENIA – TWIERDZA PRZEMYSŁ W RAMACH PROJEKTU PN.: „RAZEM ZMIENIAMY PRZEMYSŁ”.**

Zamawiający – Gmina Miejska Przemysł – na podstawie z art. 284 ust. 6, w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), informuje o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści SWZ oraz o udzielanych wyjaśnieniach.

Pytanie nr 1

Prosimy o załączenie specyfikacji dźwigu zewnętrznego i platformy dla osób niepełnosprawnych, które mają być zamontowane w budynku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podaje specyfikację dźwigu zewnętrznego i platformy dla osób niepełnosprawnych:

Dźwig zewnętrzny:

Dźwig elektryczny, bezreduktorowy, linowy bez maszynowni.

Udźwig: 630kg (2 przystankowy) z przeszklonymi dwiema ścianami kabiny (bez przeszklonych drzwi).

Podłączenie dźwigu do szafy zlokalizowanej na najwyższej kondygnacji.

Zapewnienie łączność telefoniczna pomiędzy kabiną a serwisem poprzez linie analogową lub GSM.

Wymiar kabiny 110 x140 - przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Poręcze na dwóch ścianach szklanych – rurka okrągła ze stali nierdzewnej.

Trzecia ściana wykończenie ze stali szlachetnej szlifowanej.

Drzwi teleskopowe wykończenie ze stali szlachetnej szlifowanej.

Oświetlenie punktowe LED.

Wykładzina PCV w kolorze szarym.

Podświetlane przyciski z alfabetem braille'a.

Informacja głosowa o piętrach.

Wentylator.

Grzejnik do podszybia zapewniający pracę dźwigu w tem od +5° do +40°.

Platforma dla osób niepełnosprawnych

Urządzenie 1 fazowe.

Przełożenie napędu – pasy.

Udźwig 350 kg - 4 osoby (2 przystankowy).

Wymiar kabiny 110 x140 przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Poręcze na ścianach – rurka okrągła ze stali nierdzewnej.

Drzwi teleskopowe stalowe wykończone laminatem imitującym stal nierdzewna.

Ściany kabiny wykończone laminatem imitującym stal nierdzewna.

Lustro na tylnej ścianie.

Oświetlenie LED.

Wykładzina PCV w kolorze szarym.

Podświetlane przyciski z alfabetem braille'a.

Informacja głosowa o piętrach.

Wentylator.

Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na składane wnioski w niniejszym postępowaniu stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z UPOWAŻNIENIĄ PREZYDENTA MIASTA
KIEROWNIK BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Na podstawie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp treść zapytań oraz wyjaśnienia udostępniono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: www.platformazakupowa.pl