

Wszyscy Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy zamówienia pn.: „Zakup z sukcesywnymi dostawami paliwa drzewnego (granulat typu: Pellet, Pelet, Pellets) do Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie”.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 286 ust. 1, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia w ten sposób, że:

W dziale **IV. Opis przedmiotu zamówienia**, w ust. 1, jest:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy paliwa drzewnego (granulat typu: Pellet , Pelet, Pellets), spełniającego parametry normy jakościowej „PN EN 17225-2:2021-10 (Część 2: Klasy peletów drzewnych), klasa A 1” (lub normy równoważnej), i programem certyfikującym DIN plus lub EN plus, oraz wg. ilości i parametrów:
 - 1) szacunkowa ilość: 194 tony;
 - 2) miejsce dostawy: Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie, 82-103 Stegna, ul. Morska 11 (dalej jako: DPS);
 - 3) rodzaj transportu: dostawa przy użyciu samochodu-cysterny przystosowanego do transportu paliwa drzewnego typu granulat i jego rozładunek do magazynu (silosu), za pomocą złącza pneumatycznego;
 - 4) termin realizacji dostaw: nie dłużej niż 72 godziny od złożenia zamówienia przez upoważnioną osobę wyznaczoną przez Dyrektora DPS.
 - 5) średnica: od 6mm plus/minus 1 do 8mm plus/minus 1 mm;
 - 6) długość: od 3,15 do 40 mm;
 - 7) wilgotność całkowita: równa lub mniejsza niż 10 %;
 - 8) zawartość popiołu: równa lub mniejsza niż 0,7 w-%_d;
 - 9) wytrzymałość mechaniczna: równa lub mniejsza niż 97,5 w-%_{ar};
 - 10) wartość opałowa: równa lub mniejsza niż 16,5 MJ/kg_{ar};
 - 11) gęstość nasypowa: równa lub mniejsza niż 600 kg/m³_{ar};
2. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna, jeśli paliwo drzewne będzie posiadało wskazane wyżej parametry.

winno być:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy paliwa drzewnego (granulat typu: Pellet , Pelet, Pellets), spełniającego parametry normy jakościowej „PN EN 17225-2:2021-10 (Część 2: Klasy peletów drzewnych), klasa A 1” (lub normy równoważnej), i programem certyfikującym DIN plus lub EN plus, oraz wg. ilości i parametrów:
 - 1) szacunkowa ilość: 194 tony;
 - 2) miejsce dostawy: Dom Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie, 82-103 Stegna, ul. Morska 11 (dalej jako: DPS);
 - 3) rodzaj transportu: dostawa przy użyciu samochodu-cysterny przystosowanego do transportu paliwa drzewnego typu granulat i jego rozładunek do magazynu (silosu), za pomocą złącza pneumatycznego;
 - 4) termin realizacji dostaw: nie dłużej niż 72 godziny od złożenia zamówienia przez upoważnioną osobę wyznaczoną przez Dyrektora DPS;
 - 5) średnica: od 6mm plus/minus 1 do 8mm plus/minus 1 mm;
 - 6) długość: od 3,15 do 40 mm;
 - 7) wilgotność całkowita: równa lub mniejsza niż 10 %;
 - 8) zawartość popiołu: równa lub mniejsza niż 0,7 %;
 - 9) wytrzymałość mechaniczna: równa lub większa niż 97,5 %;
 - 10) wartość opałowa: równa lub większa niż 16,5 MJ/kg;
 - 11) gęstość nasypowa: równa lub większa niż 600 kg/m³;
2. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna, jeśli paliwo drzewne będzie posiadało wskazane wyżej parametry, oraz podaną temperaturę topnienia popiołu.

Ust. 9 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

- 2) dokładne terminy i wielkości dostaw dostosowane będą do możliwości magazynowych DPS, zależnych od ilości spalnego paliwa (czynników atmosferycznych), jednakże zamówienie powinno być złożone nie później niż na 3 dni robocze przed jego planowanym terminem;

Ust. 9 pkt 11) otrzymuje brzmienie:

- 11) Wykonawca dostarczając towar równoważny w stosunku do wymaganego przez Zamawiającego (bądź lepszy) winien wykazać, że skład danego produktu odpowiada produktowi równoważnemu zgodnie z wymaganiami wskazanymi w ust. 1 dział IV SWZ;

W załączniku nr 6 do SWZ „**Projektowane postanowienia umowy**”, w § 1, ust. 1 jest:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy paliwa drzewnego (granulat typu: Pellet , Pelet, Pellets), spełniającego parametry normy jakościowej „PN EN 17225-2:2021-10 (Część 2: Klasy peletów drzewnych), klasa A 1” (lub normy równoważnej), i programem certyfikującym DIN plus lub EN plus, oraz wg. ilości i parametrów:
 - 1) szacunkowa ilość: 194 tony;
 - 2) miejsce dostawy: Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie, 82-103 Stegna, ul. Morska 11 (dalej jako: DPS);
 - 3) rodzaj transportu: dostawa przy użyciu samochodu-cysterny przystosowanego do transportu paliwa drzewnego typu granulatu i jego rozładunek do magazynu (silosu), za pomocą złącza pneumatycznego;
 - 4) termin realizacji dostaw: nie dłużej niż 72 godziny od złożenia zamówienia przez upoważnioną osobę wyznaczoną przez Dyrektora DPS.
 - 5) średnica: od 6mm plus/minus 1 do 8mm plus/minus 1 mm;
 - 6) długość: od 3,15 do 40 mm;
 - 7) wilgotność całkowita: równa lub mniejsza niż 10 %;
 - 8) zawartość popiołu: równa lub mniejsza niż 0,7 w-%_d;
 - 9) wytrzymałość mechaniczna: równa lub mniejsza niż 97,5 w-%_{ar};
 - 10) wartość opałowa: równa lub mniejsza niż 16,5 MJ/kg_{gar};
 - 11) gęstość nasypowa: równa lub mniejsza niż 600 kg/m³_{ar};
2. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna, jeśli paliwo drzewne będzie posiadało wskazane wyżej parametry.

winno być:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy paliwa drzewnego (granulat typu: Pellet , Pelet, Pellets), spełniającego parametry normy jakościowej „PN EN 17225-2:2021-10 (Część 2: Klasy peletów drzewnych), klasa A 1” (lub normy równoważnej), i programem certyfikującym DIN plus lub EN plus, oraz wg. ilości i parametrów:
 - 1) szacunkowa ilość: 194 tony;
 - 2) miejsce dostawy: Dom Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie, 82-103 Stegna, ul. Morska 11 (dalej jako: DPS);
 - 3) rodzaj transportu: dostawa przy użyciu samochodu-cysterny przystosowanego do transportu paliwa drzewnego typu granulatu i jego rozładunek do magazynu (silosu), za pomocą złącza pneumatycznego;
 - 4) termin realizacji dostaw: nie dłużej niż 72 godziny od złożenia zamówienia przez upoważnioną osobę wyznaczoną przez Dyrektora DPS;
 - 5) średnica: od 6mm plus/minus 1 do 8mm plus/minus 1 mm;
 - 6) długość: od 3,15 do 40 mm;
 - 7) wilgotność całkowita: równa lub mniejsza niż 10 %;
 - 8) zawartość popiołu: równa lub mniejsza niż 0,7 %;
 - 9) wytrzymałość mechaniczna: równa lub większa niż 97,5 %;
 - 10) wartość opałowa: równa lub większa niż 16,5 MJ/kg;
 - 11) gęstość nasypowa: równa lub większa niż 600 kg/m³;
2. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna, jeśli paliwo drzewne będzie posiadało wskazane wyżej parametry, oraz podaną temperaturę topnienia popiołu.

W § 1, ust. 7 pkt 2), otrzymuje brzmienie:

- 2) dokładne terminy i wielkości dostaw dostosowane będą do możliwości magazynowych DPS, zależnych od ilości spalane go paliwa (czynników atmosferycznych), jednakże zamówienie powinno być złożone nie później niż na 3 dni robocze przed jego planowanym terminem;

W § 1, ust. 7 pkt 11), otrzymuje brzmienie:

- 11) Wykonawca dostarczając towar równoważny w stosunku do wymaganego przez Zamawiającego (bądź lepszy) winien wykazać, że skład danego produktu odpowiada produktowi równoważnemu zgodnie z wymaganiami wskazanymi w ust. 1 dział IV SWZ;

W załączniku nr 6 do SWZ „**Projektowane postanowienia umowy**”, w § 2, otrzymuje brzmienie:

Strony postanawiają, że uprawnionymi do realizacji umowy oraz potwierdzenia przyjęcia towaru stron są:

1. Z ramienia odbiorcy:

1) Jarosław Stando – Zastępca Dyrektora, kom. 695 018 384, adres email: jaroslaw.stando@dpsmors-stegna.pl;

2) Izabella Kucwaj – Starszy inspektor, kom. 695 298 384, adres email: izabella.kucwaj@dpsmors-stegna.pl

2. Z ramienia Wykonawcy:

1) nr telefonu/kom. e-mail

2) nr telefonu/kom.

(zostanie wypełnione po wyborze Wykonawcy).

W załączniku nr 6 do SWZ „**Projektowane postanowienia umowy**”, § 9, ust. 1 pkt 5), otrzymuje brzmienie:

5) zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, zmiana ta możliwa jest od roku 2025;

Zamawiający wprowadza Zaktualizowany załącznik nr 1 do SWZ „**Formularz ofertowy**”.

W dziale **XIII. Termin związania ofertą**, w ust. 1, jest:

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym ostatnim dniem związania ofertą jest dzień: 20 marca 2024 r.

winno być:

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym ostatnim dniem związania ofertą jest dzień: 22 marca 2024 r.

W dziale **XV. Sposób oraz termin składania ofert**, w ust. 16, jest:

Termin składania ofert upływa w dniu 20 lutego 2024 r., o godzinie 9:00. Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss), generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.

winno być:

Termin składania ofert upływa w dniu 22 lutego 2024 r., o godzinie 9:00. Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss), generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.

STAROSTA

-

Jacek Gross