

Chełmża, dnia 02.07.2024 r.

GMINA CHEŁMŻA
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
OSO.271.6.2024

Strona prowadzonego postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Browina gm. Chełmża

I. INFORMACJA DOT. ZAPYTAŃ I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Gmina Chełmża – zwana dalej „Zamawiającym” – informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – zwanej dalej „PZP” – wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zwanej dalej SWZ.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 286 ust. 1, ust. 3, ust. 5 i ust. 6 PZP, zamawiający udziela następujących wyjaśnień do treści SWZ oraz przedłuża termin składania ofert dokonując stosownej zmiany treści SWZ jak w pkt II niniejszego pisma.

Pytanie 1:

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę metody wykonywania realizacji odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w których poziom nachylenia spadku pozwala na zastosowanie metody przewiertu sterowanego przy jednoczesnej zmianie klasy materiału z rur PVC SN8 na rury PE RC SDR 17 oraz na ewentualną likwidację występujących studni kaskadowych i zastosowanie zwykłych studni rewizyjnych przy zachowaniu umiejscowienia i rzędnych studni tak by uzyskać odpowiedni poziom nachylenia do wykonania przewiertu sterowanego.

Odpowiedź 1:

Dopuszcza się realizację kanałów grawitacyjnych metodami bezwykopowymi z zastosowaniem rur z polietylenu PE100-RC (Typ 2) – wg PAS 1075 o średnicy DN225/13,4mm, rury dla sieci kanalizacyjnych. Dopuszczalne odchylenia spadków kanałów zostały określone w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Na etapie realizacji robót wszelkie zmiany niwelety kanałów muszą być przedstawione nadzorowi autorskiemu do weryfikacji.

II. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Chełmża – zwana dalej „Zamawiającym” działając na podstawie art. 286 ust. 3 w związku z art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – zwanej dalej „PZP” zmienia treść SWZ w zakresie zmiany opisu przedmiotu zamówienia, przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert, jak również terminu związania ofertą – w następujący sposób:

1. Rozdział 18 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie (treść):
„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 07 sierpnia 2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem, w którym upływa terminu składania ofert.”.
2. Rozdział 20 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie (treść):
„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_chelmza/proceedings

w myśl PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 09 lipca 2024 r. do godziny 09:00.”.

3. Rozdział 21 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie (treść):
„1. Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu 09 lipca 2024 r. o godzinie 09:30. Otwarcie ofert nie jest jawne.”

Zmiana treści SWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

III. ZAMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W BZP

Zamawiający działając na podstawie art. 271 PZP zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

*Z up. WÓJTA
Andrzej Zieliński
Zastępca Wójta*

Otrzymują:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
Zamówienia w formie „Komunikatu publicznego”
za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Sprawę prowadzi/Sporządziła:

Anna Feeser-Bering
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
tel. 56 675 60 76 wew. 43

Niniejsza treść stanowi odwzorowanie dokumentu, którego oryginał znajduje się w aktach sprawy.