



KOMENDA WOJEWÓDZKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W TORUNIU  
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE  
ul. Prosta 32, 87-100 Toruń

Toruń, dnia 8 kwietnia 2021 r.

WT.2370.5.1.1.2021.AŁK

**Do wszystkich uczestników  
postępowania**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę instalacji sygnalizacji pożarowej oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w obiekcie KW PSP w Toruniu

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm. – zwanej dalej Pzp) informuję, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1:**

Proszę o weryfikację pliku : B. projekt budowlany instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Zawartość projektu jest nie kompletna - brakuje stron 3,4,5,6 zgodnie ze spisem treści.

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:**

Zamawiający wymienia plik „B. projekt budowlany instalacja awar ewak” na prawidłowy i kompletny. Brak stron został spowodowany czynnością skanowania dokumentu.

**Pytanie 2:**

W dokumentacji instalacji oświetlenia awaryjnego brakuje obliczeń natężenia oświetlenia przedmiotowych opraw - proszę o dołączenie obliczeń.

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:**

Zamawiający dołącza do dokumentacji postępowania plik zawierający obliczenia natężenia oświetlenia przedmiotowych opraw pod nazwą „B. obliczenia”.

**Pytanie 3:**

W przedmiarze dotyczącym oświetlenia awaryjnego brak jest pozycji dotyczących wykonywania bruzd czy zaprawiania bruzd. Czy cała instalacja ma być prowadzona w korytkach PCV to samo dotyczy instalacji sygnalizacji pożarowej?

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:**

Przewody obu instalacji prowadzone mają być w korytkach PCV (ujęto w przedmiarach).

**Pytanie nr 4:**


Czy zamawiający dopuści dokument potwierdzający zdolność kredytową w postaci oświadczenia dystrybutora o kompletnej dostawie systemów dla przedmiotowego zadania.

**Wyjaśnienia w odpowiedzi na pytanie nr 4:**

Zamawiający nie dopuszcza oświadczenia dystrybutora o kompletnej dostawie systemów na potwierdzenie warunku posiadania określonej w SWZ zdolności kredytowej lub środków finansowych określonych dla każdej części niniejszego zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku udzielonych wyjaśnień powyższe odpowiedzi odpowiednio modyfikują treść SIWZ.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Kujawsko-Pomorski  
Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
z up.   
st. brig. mgr inż. Robert Wiśniewski  
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP

