

Załącznik nr.

INSTALACJA WENTYLACJI - ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

WENTYLATORY DACHOWE		
1.	Wwc1 V _w = 290 m ³ /h W:Moc/ Prąd nominalny: 54 W / 0,23 A Przyłącze elektryczne: 230/1/50 V/ph/Hz wyposażenie dodatkowe: <ul style="list-style-type: none"> - Podstawa dachowa tłumiąca do dachów skośnych. - Przeciwkołnierz (króciec przyłączeniowy) do wentylatorów dachowych - Złącze przeciwdrganiowe do wentylatorów dachowych - kłapa zwrotna do wentylatorów dachowych - Wylłącznik serwisowy 	1 kpl.
2.	Wwc2 V _w = 200 m ³ /h W:Moc/ Prąd nominalny: 44 W / 0,19 A Przyłącze elektryczne: 230/1/50 V/ph/Hz wyposażenie dodatkowe: <ul style="list-style-type: none"> - Podstawa dachowa tłumiąca do dachów skośnych. - Przeciwkołnierz (króciec przyłączeniowy) do wentylatorów dachowych - Złącze przeciwdrganiowe do wentylatorów dachowych - kłapa zwrotna do wentylatorów dachowych - Wylłącznik serwisowy 	1 kpl.
3.	Wwc3 V _w = 210 m ³ /h W:Moc/ Prąd nominalny: 44 W / 0,19 A Przyłącze elektryczne: 230/1/50 V/ph/Hz wyposażenie dodatkowe: <ul style="list-style-type: none"> - Podstawa dachowa tłumiąca do dachów skośnych. - Przeciwkołnierz (króciec przyłączeniowy) do wentylatorów dachowych - Złącze przeciwdrganiowe do wentylatorów dachowych - kłapa zwrotna do wentylatorów dachowych - Wylłącznik serwisowy 	1 kpl.
4.	Wwc4 V _w = 50 m ³ /h W:Moc/ Prąd nominalny: 13 W / 0,06 A Przyłącze elektryczne: 230/1/50 V/ph/Hz wyposażenie dodatkowe:	1 kpl.

	<ul style="list-style-type: none"> - Podstawa dachowa tłumiąca do dachów skośnych. - Przeciwkołnierz (króciec przyłączeniowy) do wentylatorów dachowych - Złącze przeciwdrganiowe do wentylatorów dachowych - kłapa zwrotna do wentylatorów dachowych - Wylłącznik serwisowy 	
5.	<p>Wwc5 Vw=100 m³/h</p> <p>W:Moc/ Prąd nominalny: 13 W / 0,06 A Przyłącze elektryczne: 230/1/50 V/ph/Hz</p> <p>wyposażenie dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podstawa dachowa tłumiąca do dachów skośnych. - Przeciwkołnierz (króciec przyłączeniowy) do wentylatorów dachowych - Złącze przeciwdrganiowe do wentylatorów dachowych - kłapa zwrotna do wentylatorów dachowych - Wylłącznik serwisowy 	1 kpl.
6.	<p>Wwc6 Vw=150 m³/h</p> <p>W:Moc/ Prąd nominalny: 13 W / 0,06 A Przyłącze elektryczne: 230/1/50 V/ph/Hz</p> <p>wyposażenie dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podstawa dachowa tłumiąca do dachów skośnych. - Przeciwkołnierz (króciec przyłączeniowy) do wentylatorów dachowych - Złącze przeciwdrganiowe do wentylatorów dachowych - kłapa zwrotna do wentylatorów dachowych - Wylłącznik serwisowy 	1 kpl.
7.	<p>Wsz1 Vw=690 m³/h</p> <p>W:Moc/ Prąd nominalny: 50 W Przyłącze elektryczne: 230/1/50 V/ph/Hz</p> <p>wyposażenie dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podstawa dachowa tłumiąca do dachów skośnych. - Przeciwkołnierz (króciec przyłączeniowy) do wentylatorów dachowych - Złącze przeciwdrganiowe do wentylatorów dachowych - kłapa zwrotna do wentylatorów dachowych - Wylłącznik serwisowy 	1 kpl
8.	<p>Wsz2 Vw= 350 m³/h</p> <p>W:Moc/ Prąd nominalny: 55 W / 0,24 A Przyłącze elektryczne: 230/1/50 V/ph/Hz</p> <p>wyposażenie dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podstawa dachowa tłumiąca do dachów skośnych. - Przeciwkołnierz (króciec przyłączeniowy) do wentylatorów dachowych 	1 kpl

	<ul style="list-style-type: none"> - Złącze przeciwdrganiowe do wentylatorów dachowych - kłapa zwrotna do wentylatorów dachowych - Wylłącznik serwisowy 	
9.	<p>Wtech1 Vw= 420 m3/h</p> <p>W:Moc/ Prąd nominalny: 20 W / 1,7 A</p> <p>Przylączy elektryczne: 230/1/50 V/ph/Hz</p> <p>wyposażenie dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podstawa dachowa tłumiąca do dachów skośnych. - Przeciwnolnierz (króciec przyłączeniowy) do wentylatorów dachowych - Złącze przeciwdrganiowe do wentylatorów dachowych - kłapa zwrotna do wentylatorów dachowych - Wylłącznik serwisowy 	

	OKAPY KUCHENNE	
	<p>Okapy kuchenne – dostarczane jako technologia kuchni łącznie z urządzeniami zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.</p> <p>Uwaga : Nie wchodzą w skład zestawienia materiałów instalacji wentylacji mechanicznej.</p>	1 kpl.