



LEGENDA:
instalacja kanalizacji sanitarnej

Pk pion kanalizacyjny
ZN zawór napowietrzający

- UWAGI:
- Odbiornikiem ścieków powstających w budynkach będzie bezodpływowy zbiornik betonowy zlokalizowany na działce Inwestora;
 - Przewód odpowietrzający zbiornik doprowadzić do budynku i wyprowadzić przewodem kominowym ponad dach budynku;
 - W budynku przewiduje się zastosowanie instalacji kanalizacji technologicznej odprowadzającej ścieki z kuchni i pomieszczeń przygotowania posiłków oraz kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki ze szkoły;
 - Ścieki technologiczne przed odprowadzeniem do szamba należy oczyścić w separatorze tłuszczów;
 - Instalację pod posadzką wykonać z rur PVC-U SDR 34 SN8 oraz żeliwnych na odcinkach narażonych na działanie wysokiej temperatury;
 - Instalację wewnątrz budynku wykonać z rur niskosumowych PP;
 - Pion wyprowadzić 0,5-1,0m ponad dach i zakończyć kominem wentylacyjnym;
 - Zawory napowietrzające montować pod stropem;
 - Przejścia instalacji przez przegrody wydzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności danej przegrody;
 - Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną;
 - Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową;
 - Uwagi i opisy zamieszczone w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania;
 - Wszystkie wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale projektanta i użytkownika;
 - Prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zarządzeniami oraz normami PN;
 - Wszelkie wątpliwości i niejasności należy wyjaśnić z projektantem.

PROJEKTOWANIE RYSZARD KWOSEK KATOWICE, UL. PÓLNOCA 10

INWESTOR: GMINA RUDZINIEC
44-160 RUDZINIEC, UL. GLIWICKA 26

TEMAT PROJEKTU:

ROZBUDOWA
BUDYNKU
ZESPOŁU SZKONO
- PRZEDSZKOLNEGO
W RUDNIE,
PRZY UL. SZKOLNEJ 9

TYTUŁ RYSUNKU:

ROZWIĘCIĘ
INSTALACJI
KANALIZACJI
SANITARNEJ CZ. I

RODZAJ PROJEKTU:

TECHNICZNY
BRANŻA:
SANITARNA

SKALA:

DATA: NR RYS
GRUDZIEŃ 2021 S
08

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Magdalena Radowiecka
upr. nr SLK6520/PBS/16
SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Rafał Radowiecki
upr. nr PDK/0118/PWOS/14