



LEGENDA:

- instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej
- instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku (w warstwach posadzkowych i bruzdach ściennych)
- instalacja kanalizacji sanitarnej podstropowej
- instalacja kanalizacji technologicznej podposadzkowej

Pk pion kanalizacyjny
ZN zawór napowietrzający

elementy, których nie budować/ kolorem czerwonym uwidocznił zmiany w stosunku do projektu pierwotnego

- UWAGI:
- Odbiornikiem ścieków powstających w budynkach będzie bezodpływowy zbiornik betonowy zlokalizowany na działce Inwestora;
 - Przewód odpowietrzający zbiornik doprowadzić do budynku i wyprowadzić przewodem kominowym ponad dach budynku;
 - W budynku przewiduje się zastosowanie instalacji kanalizacji technologicznej odprowadzającej ścieki z kuchni i pomieszczeń przygotowania posiłków oraz kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki ze szkoły;
 - Ścieki technologiczne przed odprowadzeniem do szamba należy oczyścić w separatorze tłuszczów;
 - Instalację pod posadzką wykonać z rur PVC-U SDR 34 SN8 oraz żeliwnych na odcinkach narażonych na działanie wysokiej temperatury;
 - Instalację wewnątrz budynku wykonać z rur niskosuszumowych PP;
 - Pion wyprowadzić 0,5-1,0m ponad dach i zakończyć kominem wentylacyjnym;
 - Zawory napowietrzające montować pod stropem;
 - Przejścia instalacji przez przegrody wydzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności danej przegrody;
 - Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną;
 - Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową;
 - Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania;
 - Wszystkie wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale projektanta i użytkownika;
 - Prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zarządzeniami oraz normami PN;
 - Wszelkie wątpliwości i niejasności należy wyjaśnić z projektantem.

BYTOMSKI USŁUGI BUDOWLANE 47-100 Jędrzyń, ul. Polna 3		20.12.2022r.	rys. nr S-01 EGZ
Stadium dokumentacji	Projekt techniczny		Inwestor: GMINA RUDZINIEC
Nazwa inwestycji	ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁY SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W RUDNIE		
Lokalizacja	44-160 Rudno, ul. Szkolna 9		
Przedmiot rysunku	Instalacja k.s. - rzut parteru	Nr uprawnień	Skala 1:100
Projektant		Podpis	