



Czempin, dnia 10.06.2024 r.

FZ.271.1.9.2024

Postępowanie dotyczące zadania pn.:

Utworzenie parku i systemu zbierania i zagospodarowania wody deszczowej w miejscowości Jasień

Gmina Czempin na podstawie art. 284 ust 1 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1

Jaka jest wymagana nawierzchnia na placu zabaw? PFU wskazuje nawierzchnię trawiastą, natomiast opis projektu koncepcyjnego przewiduje nawierzchnię poliuretanową. Dla części zaplanowanych urządzeń zabawowych ze względu na wysokość swobodnego upadku (np. huśtawka wahadłowa) nie można zastosować nawierzchni trawiastej. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni z piasku płukanego na terenie obejmującym strefy bezpieczeństwa urządzeń?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami PFU wykonania nawierzchni trawiastej na placu zabaw. Natomiast, dla urządzeń zabawowych, dla których ze względu na wysokość swobodnego upadku (np. huśtawka wahadłowa) nie można zastosować nawierzchni trawiastej, Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni z piasku płukanego.

Z up. Burmistrza
Kierownik Referatu Administracji Samorządowej
i Zm. w Urzędzie Gminy Czempin
Paulina Adamczak
mgr Paulina Adamczak

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Kasprzyk

Tel. 61/28-26-703, wew. 138

a.kasprzyk@ug.czempin.pl