



URZĄD MIEJSKI W RABCE-ZDROJU

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2
tel. 18 26-92-000, 18 26-76-440, fax 18 26-77-700
e-mail: urzad@rabka.pl, strona www: www.rabka.pl
NIP: 735-10-06-084, REGON: 000529166,
PKO BP S.A. Nr: 10 1020 3466 0000 9502 0004 3380

Znak sprawy: IRG.271.74.2022

Rabka-Zdrój, 14.11.2022 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy postępowania pn.: Rozbiórka budynku na potrzeby zadania, pn.: „Budowa Centrum Mieszkalno-Senioralnego”.

Burmistrz Rabki – Zdroju – Zamawiający w wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym – działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zmian.) – ustawa Pzp, w związku z pytaniami dotyczącymi treści SWZ jakie wpłynęło do Zamawiającego od Uczestnika postępowania udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

1. Pytanie nr 1:

„Czy jest możliwość udzielenia zaliczki po podpisaniu umowy w kwocie 50%?”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości, płatność zgodnie z SWZ.

2. Pytanie nr 2:

„Czy Zamawiający dopuszcza wypełnienie ubytków powstałych po rozbiórce pozyskany i przekruszonym gruzem betonowym o frakcji 0,63?”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

3. Pytanie nr 3:

„Czy wytworzone w czasie rozbiórki oraz zalegające na placu odpady, tj. szkło, drewno, papa, złom, plastik i opony pozostawione są w całości w gestii Wykonawcy i przeznaczone do utylizacji?”

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Tak, Wykonawca we własnym zakresie zutylizuje odpady.

4. Pytanie nr 4:

„Czy znajdujące się na podjeździe 4 szt. studzienek kanalizacyjnych są przeznaczone do rozbiórki i zasypania?”

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Tak.

5. Pytanie nr 5:

„Czy gruz należy traktować jak odpad który trzeba wywieźć i zutylizować?”

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Tak.

6. Pytanie nr 6:

„Czy pokruszony gruz (frakcja 0-80 mm) oczyszczony z innych odpadów pozostaje na placu budowy/rozbiórki i może zostać wykorzystany do zasyпки piwnic?”

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości.

Zamawiający

*Z-ca BURMISTRZA
mgr Małgorzata Gromala*

/podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE);