



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Żyrardów, 24 kwietnia 2020 r.

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Sp. z o.o.**
ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów

WYKONAWCY


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych: Modernizacji (przebudowy) oczyszczalni ścieków w Żyrardowie oraz Przebudowy przepompowni przy ul. Gdańskiej w Żyrardowie**
numer sprawy: ZP/JRP/RB/1/2020

wyjaśnienia SIWZ – Pakiet 4

Przekazujemy treść pytań, które otrzymaliśmy od Wykonawców wraz z naszymi wyjaśnieniami SIWZ:

- pytanie 1: W Oświadczeniu Wykonawcy o spełnianiu parametrów gwarantowanych przez Wykonawcę w nagłówku tabeli, trzeciej kolumnie, znajduje się zapis: „Wymagana gwarancja dotrzymania parametrów procesowych w okresie 12 miesięcy eksploatacji **od odbioru końcowego** przy badaniach wykonywanych min 1 raz w miesiącu przez laboratorium akredytowane”. Natomiast w uwagach pod tabelą w ostatnim zdaniu znajduje się zapis: „Pokrycie się obu prób w granicach błędu dopuszczalnego będzie **podstawą odbioru końcowego kpl. instalacji ciągu osadowego**”.
- Wskazane powyżej sformułowania nie są ze sobą zbieżne. Prosimy o skorygowanie.
- odpowiedź 1: Zamawiający podtrzymuje Wymagania w zakresie technologii. Zapisy pkt 13.3.2 PFU są spójne. W przypadku istotnej rozbieżności wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy i nie pokryciu się tożsamyh prób sprawdzających Inżyniera, Wykonawca na własny koszt ponowi badanie. Pokrycie się obu prób w granicach błędu dopuszczalnego będzie podstawą odbioru końcowego kpl. instalacji ciągu osadowego.

PGK "Żyrardów" Spółka z o.o.
PREZES ZARZĄDU


Hanna Kosela

PGK "Żyrardów" Spółka z o.o.
PROKURENT


Katarzyna Juskiewicz