

Szczegółowy Zakres Przedmiotowy Usług Serwisowania Instalacji i Urządzeń Wentylacji i Klimatyzacji, oraz pomp ciepła W Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój.

Zakres przedmiotowy:

- Czyszczenie, odgrzybianie i przegląd kanałów wentylacji i klimatyzacji ,
- Czyszczenie, odgrzybianie i przegląd central wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i klimatyzatorów,
- Czyszczenie, odgrzybianie, przegląd kanałów i centrali wody lodowej,
- Czyszczenie, odgrzybianie i przegląd pomp ciepła, wraz z zbiornikami,
- Czyszczenie i przegląd instalacji fotowoltaicznej,
- Czyszczenie, odgrzybianie i przegląd komory mroźnej w kuchni,
- Wymiana filtrów w centralach wentylacji
- Wymiana filtrów w osuszaczach powietrza
- Przegląd urządzeń, automatyki i wymiana elementów eksploatacyjnych, ma być wykonana Zgodnie z zakresem czynności wymaganych przez DTR i producentów urządzeń.

Zakres rzeczowy i ilościowy:

- Pawilon ZPL1**
- Instalacja wody lodowej i 11 jednostek wewnętrznych.
 - Centrala wentylacyjna Clima Produkt - 6 szt. w piwnicach.
 - Osuszacz powietrza w szatniach CHD010WD2 - 4 szt

Pawilon ZPL1, ZPL2 – Pompy ciepła – 5 szt , i 2 zbiorniki.

Pawilon zabiegowy ZPL 2,3,4

1. Centrala went-klimatyzacyjna Lennox Flex 0830013- pawilon 2 – dach
2. Centrala went-klimatyzacyjna Lennox nr. 76855 -pawilon 3 – dach
3. Centrala went-klimatyzacyjna Lennox nr. 275729 - pawilon 4 – dach
4. Centrala wentylacyjna ClimaProdukt – pawilon 3 - piwnice
5. Centrala wentylacyjna ClimaProdukt – pawilon 4 - piwnice - RTg
6. Gree Klimatyzator Split 3 szt. /wewnętrzne/ pawilon 3 borowinowy - gabinety lekarskie
7. Jednostka klimatyzacyjna - 1 szt -repcja basenów ZPL1

Pawilon 5:

1. Jednostka klimatyzacyjna – 1 szt. / grota solna /

Szpital :

1. Jednostka klimatyzacyjna - 3 szt.- szpital dyżurki pielęgniarstwo
2. Jednostka klimatyzacyjna - 1 szt- serwerownia

Stokrotka – Wentylacja i Klimatyzacja

1. Jednostka klimatyzacyjna – Stokrotka – pokój zabiegowy 1p.
2. Centrala nawiewno-wywiewna VitroService Clima CV2 dla basenu i sali gimnastycznej – 2 szt
3. Jednostka wyciągowa z basenu – 1 szt. / pod schodami /

Kuchnia – Wentylacja i klimatyzacja

1. Centrala wentyl. ClimaProdukt 4000 m³/h nr 15617/12- dach / kuchnia/
2. Centrala wentyl. VTS 811012203000102 piwnica /szatnie/
3. Klimatyzator VRF Fujitsu – dach + 12 jednostek wewn. /magazyneków/
4. Klimatyzator Split - 2 szt. - piwnice
5. Chłodnia mięsa 1 szt. / komora /

Jadalnia – Wentylacja i Klimatyzacja

1. Centrala wentylacyjna ClimaProdukt 4000 m³/h nr.15616/12 - dach

2. Klimatyzator VRF Fujitsu – dach + 6 jednostek wewn.

PUB – Klimatyzacja i Wentylacja

1. Centrala wentylacyjna VTS 811012203000101 piwnica /do PUB/
2. Klimatyzator VRF Fujitsu – dach + 4 jednostek wewn. w PUB

Pawilon Modrzew – Wentylacja i Klimatyzacja

1. Centrala wentylacyjna VENTUS nr. CP0013521 lokalizacja – pomieszczenie techniczne
2. Jednostka wody lodowej WSAT EE151 na dachu + 26 szt. jednostek wewn. / klimakonwektory /

Instalacja fotowoltaiczna:

- łączna moc zainstalowana 161 KWp na dachach 9 obiektów Uzdrowiska. / dachy płaskie, a ogniwa montowane są na szpilkach / , falowniki – Fronius