

**Informacja dla Wykonawców**  
**Pytania i odpowiedzi**  
**dla postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego**  
**na udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym**  
**ZO/22/2021/U**

Zamawiający w związku z otrzymanym od potencjalnego Wykonawcy zapytaniem udziela odpowiedzi jak niżej:

**Pytanie:**

Poprosimy o udostępnienie : strategii ograniczania udziału energii węglowej w swoim miksie energetycznym, który wyeliminuje (do zera) udział węgla do 2030 roku.

**Odpowiedź:**

**Planowany program modernizacji Elektrociepłowni Piaskówka**

Stan istniejący:

Źródło	Moc cieplna [MW]	Moc elektryczna [MW]
Kocioł węglowy WR 25 nr 1	38	
Kocioł węglowy WR 25 nr 2	30	
Kocioł węglowy WR 25 nr 3	36	
Kocioł gazo-olejowy DWH nr 4	20	
Kocioł gazo-olejowy DWH nr 5	20	
Turbina gazowa	7,2	4
Zakup ciepła z Grupy Azoty	18	

W 2021 r zaplanowano zamianę paliwa węglowego na gaz w kotle WR 25 nr K-1 oraz modernizację instalacji odpylania dla kotła węglowego WR 25 nr K-3.

W 2022r planuje się zwiększenie dostaw ciepła z Grupy Azoty z 18 do 30 MW oraz wyłączenie z eksploatacji kotła węglowego WR 25 nr K-2.

W 2023 roku planowana jest budowa silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

W 2024 r planowana jest budowa instalacji odsiarczania dla kotła węglowego WR 25 nr 3.

W kolejnych latach planowana jest budowa instalacji do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z odpadów.

Tarnów dn. 09.09.2021 r.