

**Znak sprawy: NSZ.26.P21.2023.MM**

**Informacja dla Wykonawców  
Pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia  
dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu na dostawę materiałów elektrycznych  
PN/21/2023/D**

Zamawiający działając zgodnie z pkt. 13.12. Ogłoszenia w związku z otrzymanym od potencjalnego Wykonawcy zapytaniem udziela odpowiedzi jak niżej:

**Pytanie:**

Bardzo proszę o informację do pozycji nr 13. Opornik 1000ohm - jaka moc jest wymagana przez zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Moc opornika od 0,25 W do 0,5 W.

Tarnów dn. 29.03.2023 r.

Beata  
Jagoda

Elektronicznie podpisany  
przez Beata Jagoda  
Data: 2023.03.29 14:09:09  
+02'00'

Tadeusz  
Sieńczak

Elektronicznie  
podpisany przez  
Tadeusz Sieńczak  
Data: 2023.03.29  
13:42:37 +02'00'