

Pleszew, dn. 27.06.2024 r.

Zamawiający:
Miasto i Gmina Pleszew
Rynek 1, 63-300 Pleszew

Numer sprawy: WI.042.1.5.2024

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa budynku Centralnej Stacji Wodociągowej” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew – etap II i III”.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający Miasto i Gmina Pleszew zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu dnia 26.06.2024 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), dalej jako „ustawa PZP”, zamieszcza poniżej treść wniosków oraz wyjaśnienia treści SWZ:

Pytanie nr 1

Na rysunku 9A projekt -zestawienie stolarki okiennej jest zapis pod ewentualny montaż rolet zewnętrznych. Czy rolety zewnętrzne okienne wchodzą w zakres zadania? Czy to mają być rolety manualne czy elektryczne?. Jeżeli tak proszę o udostępnienie informacji technicznych dotyczących rolet w celu wykonania wyceny.

Odpowiedź

Należy zamontować żaluzje wewnętrzne na oknach od 01 do 012 oraz fasadach F1, F2, F3, zgodnie z przedmiarem w dziale „Stolarka okienna i drzwiowa”. Żaluzje wewnętrzne elektryczne, drewniane w kolorze czarnym, widoczne usłojenie, szerokość lameli 50 mm, obrót lameli za pomocą pokrętła, drabinka taśmowa czarna.

Pytanie nr 2

W przedmiarze jest pozycja dostawa oraz montaż platformy schodowej dla niepełnosprawnych. W związku z brakiem rysunków technicznych tej platformy oraz opisu technicznego proszę o udostępnienie rysunków oraz opisu w celu wykonania oferty cenowej.

Odpowiedź

Zgodnie z rysunkiem 2A i 3A projektu technicznego platformę dla osób niepełnosprawnych należy zamontować na klatce schodowej – pom. 1.3. Platforma poruszać się będzie na torze wewnętrznym zakrzywionym mocowanym niezależnie od balustrady. Różnica wysokości do pokonania 3,76 m. Parkowanie pod schodami. Podest platformy o wymiarach min 800x1000 mm, udźwig min 225 kg, platforma rozkładana automatycznie, kolor platformy RAL 7030, najazd na platformę przelotowy.

Z poważaniem

Z-ca Burmistrza

Andrzej Jędruszek