



GMINA SOMONINO

ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, pow. Kartuszy, woj. Pomorskie

Tel. (058) 684-11-21; Fax. (058) 684-11-44

W3.271.1.03.2022.JB

Somonino dnia 09.02.2022r.

ZAINTERESOWANI

/wszyscy/

dotyczy: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią oraz przyłączem wodociągowym w Starkowej Hucie i Egiertowie”

W związku z pytaniami jednego z Wykonawców dotyczącymi w/w inwestycji Zamawiający przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach oraz udziela odpowiedzi na postawione pytania:

Pytanie 1.:

W specyfikacji technicznej pkt. 2.1.1. Zamawiający określił, iż szafa sterownicza pompowni musi być wyposażona w moduł GSM do systemu monitoringu z przekazywaniem danych. Czy oznacza to, że Wykonawca musi dostarczyć urządzenie wyposażone w moduł GPRS dostosowany do wymagań monitoringu głównej sterowni GPRU Sławki, a Zamawiający wykonuje samodzielnie usługę wpięcia?

Odpowiedź:

Tak wykonawca musi dostarczyć urządzenie z modułem GSM. Wykonanie Usługi wpięcia należy do obowiązków Wykonawcy.

Pytanie 2.:

W projekcie wskazany jest konkretny typ pompy Flygt, w specyfikacji Zamawiający wskazał punkty pracy na które należy dobrać pompę. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej pompy/ innego producenta niż wskazana w dokumentacji z zachowaniem punktu pracy wskazanego w specyfikacji.

Odpowiedź:

Jak najbardziej dopuszczone jest zastosowanie pomp zamiennych o podanych parametrach.

Z-ca Wójta Gminy Somonino

/-/Andrzej Peta