



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

6-KLIMA-2021

Kraków, dnia 15.06.2021 r.

Odpowiedzi

na pytania do postępowania 6-KLIMA-2021

1. Czy poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej o mocy 50 kW oraz co ważniejsze 73 kW ma wynosić maks. 62dB(A)? jeśli tak to proszę o podniesienie wartości do 67 ponieważ nie ma producenta na rynku, który spełnia te wymagania. Jeśli Państwo znacie takiego producenta to proszę o podanie.

Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza wartość maks. do 67dB(A)

2. Zakres pracy podczas chłodzenia - proszę o zmianę wartości z -5 do 50 na - 5 do 48 stopni, ponieważ ogranicza to bardzo wybór producenta.

Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza wartość chłodzenia w zakresie - 5 do 48 stopni.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych-Administracyjnych
Włodek Maślerz