Studnia- Ø1500
Moc silnika -2,00 kW
Przepływ- 5,5 l/s
Wysokość podnoszenia - 8,3 m
P-2

Studnia- Ø1500
Moc silnika - 1,5 kW
Przepływ- 5,1 l/s
Wysokość podnoszenia - 5,1 m
P-1

Łączy rys. nr PZT 1(4)

Łączy rys. nr PZT 2(4)

Łączy rys. nr PZT4(4)

SKO-2 113,06 110,85
SKO-3 113,16 111,01
SKO-4B 113,66 111,96
SKO-1 112,96 110,62
SKP-14 112,31 111,03
SKP-1 112,76 110,82
SKP-2 113,26 111,31
SKP-3 113,66 111,45
SKP-4B 114,36 112,96
SKP-4A 114,36 111,91
SKP-4 114,06 111,59
SKP-5 114,31 111,84
SKW-3 114,66 112,34
SKW-2 114,56 112,18
SKW-1 114,56 112,14
SKW-10 114,96 112,41
SKW-11 114,96 112,61
SKW-12 114,96 112,82
SKWD-1 114,86 112,24
SKWD-2 115,26 112,42
SKWD-3 115,36 112,58
SKOG-7 115,26 112,73
K-27 112,36 111,16
K-26 112,76 110,96
K-25 113,66 112,16
K-24 113,96 112,16
K-23 114,26 112,16
K-22 114,36 112,46
K-28 114,36 112,76
K-6 112,96 113,56
K-1 113,16 111,66
K-2 113,16 111,81
K-4 113,66 112,26
K-11 114,86 113,36
K-12 114,90 113,20
T-1
T-2
T-5
T-6
T-7
200/5,9 L=2,50m;
PVC-U 200/5,9 L=43,50m; i=0,5%
PVC-U 200/5,9 L=39,50m; i=0,5%
PVC-U 200/5,9 L=49,00m; i=1,0%
PVC-U 200/5,9 L=28,00m; i=0,5%
PVC-U 200/5,9 L=25,00m; i=0,6%
PVC-U 200/5,9 L=16,00m; i=2%
PVC-U 200/5,9 L=49,50m; i=0,5%
PVC-U 200/5,9 L=40,50m; i=0,5%
PVC-U 200/5,9 L=47,50m; i=2,2%
PVC-U 200/5,9 L=32,00m; i=0,5%
PVC-U 200/5,9 L=25,50m; i=0,9%
PVC-U 200/5,9 L=42,00m; i=1,5%
PVC-U 200/5,9 L=50,00m; i=0,5%
PVC-U 200/5,9 L=32,00m; i=0,5%
PVC-U 200/5,9 L=45,00m; i=0,5%
PVC-U 200/5,9 L=43,00m; i=0,5%
PVC-U 200/5,9 L=41,00m; i=0,5%
PVC-U 200/5,9 L=23,00m; i=0,5%
PVC-U 200/5,9 L=30,50m; i=0,5%
PVC-U 200/5,9 L=28,50m; i=0,5%
PVC-U 200/5,9 L=30,00m; i=0,5%
PVC-U 200/5,9 L=37,00m; i=0,5%
PVC-U 200/5,9 L=19,00m; i=0,5%
PE90/3,5 Lc=153,00 m
3,50m
8,50m i=0,5%
0,60
RS
SZL

Projekt został sporządzony na kopii aktualnej mapy do celów projektowych wektorowej w skali 1:500 , wykonanej przez geodetę uprawnionego mgr inż. Piotra Pająka nr upr. 20875 i przyjętej do zasobu w PODGiK w Nowym Dworze Mazowieckim; identyfikator ewidencyjny materiału zasobu P.1414.2020.1570 w dniu 29.07.2020 r. i jest zgodny z wersją oryginalną,
Kopia mapy podpisana elektronicznie

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach,na których zastał zaprojektowany i jest zgodny z adresem inwestycji oraz miejscem lokalizacji rurociągów.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1: 500

INWESTYCJA: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI

ADRES INWESTYCJI: OBRĘB:141404_4.0001 - m. NASIELSK
DZ. NR EWID.: *zgodnie z wykazem*
J. EWIDENCYJNA: 141404_4 NASIELSK

INWESTOR: GMINA NASIELSK
z siedzibą
05-190 NASIELSK , UL. ELEKTRONOWA 3

OZNACZENIA:

	PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA *z rur PVC200/5,9 - ścianka lita*
	PROJEKTOWANY PRZYKANALIK SANITARNY *z rur PVC160/4,7- ścianka lita*
	PROJEKTOWANA CIŚNIENIOWA KANALIZACJA SANITARNA *z rur PE100 SDR 26(PN6)*
113,50 / 110,52 SJ-2	PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI SANITARNEJ (PP1000) *rzędna terenu/ rzędna dna studni kanalizacyjnej*
P1	PROJEKTOWANE POMPOWNIE ŚCIEKÓW *dane techniczne w części opisowej opracowania*
113,50 / 110,52 K-141	PROJEKTOWANA RZĘDNA PRZYKANALIKA W LINII ROZGRANICZAJĄCEJ *rzędna terenu/ rzędna dna rury*

SZKIC ROZMIESZCZENIA ARKUSZY RYSUNKÓW



PRACOWNIA PROJEKTOWA NADRZECZNA
Anna Janina Szydlik
06-400 Ciechanów, ul. Nadrzeczna 39, tel. + 48 606 242 448
pracownia. nadrzeczna@gmail.com

NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI		
TYTUŁ RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		NR. RYSUNKU
ADRES INWESTYCJI	OBRĘB:141404_4.0001 - m. NASIELSK DZ. NR EWID.: *zgodnie z wykazem* J. EWIDENCYJNA: 141404_4 NASIELSK		PZT 3(4)
	IMIĘ I NAZWISKO	SZBA I NR UPRAWNIEŃ	PODPIS I DATA
PROJEKTANT B. SANITARNA	INŻ. SATURNIN SZYDLIK	CIE - 10/81 MAZ/IS/1438/01	
SPRAWDZAJĄCY B. SANITARNA	MGR INŻ. PIOTR GARLEJ	MAZ/0430/PWOS/12 MAZ/IS/0164/13	
INWESTOR	GMINA NASIELSK *z siedzibą* 05-190 NASIELSK , UL. ELEKTRONOWA 3		

BRANŻA	STADIUM	DATA	SKALA
sanitarna	P.B.	09.2020 r.	1:500