



Amatura			
21	2szt.	Zawór zwrotny kulowy Dn80	zabezpieczony powłoką antykorozyjną odporną na działanie ścieków
20	2szt.	Zasuwa nożowa odcinająca bezkolnierzowa Dn80; Pn1,6MPa z napędem ręcznym.	zabezpieczony powłoką antykorozyjną odporną na działanie ścieków
Wypożyczenie technologiczne			
11	2kpl.	Prowadnice do pompy (rury stalowe 2" grubość ścianki 3,2mm)	Stal nierdzewna
10	1kpl.	Dno pompowni	Laminat
Wypożyczenie technologiczne-urządzenia mechaniczne			
1	2kpl.	<p>Pompa zatapialna typu: Pompa wirowa, odśrodkowa, zatapialna z wirnikiem otwartym przepływ ; q=5,1 l/s; wys. podnoszenia; h=5,1m; Moc silnika = 1,5 kW</p> <p>Wypożyczenie: -kabel zasilający 10m -stopa sprzęgająca Dn80 -górną uchwyt prowadnic 2" -jedną z pomp wyposażoną w zawór płuczający -łańcuch do wyciągania pompy (stal nierdz. 5m)</p>	standard
Poz.	Ilość	Wyszczególnienie	Materiał

<p align="center">PRACOWNIA PROJEKTOWA NADRZECZNA Anna Janina Szydlik 06-400 Ciechanów, ul. Nadrzeczna 39, tel. + 48 606 242 448</p>			
NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI		
TYTUŁ RYSUNKU	POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW "P1" NASIELSK , DZ. NR 1746/24	NR RYSUNKU	
ADRES INWESTYCJI	OBREB:141404_4.0001 - m. NASIELSK DZ. NR EWID.: <i>zgodnie z wykazem</i> J. EWIDENCYJNA: 141404_4 NASIELSK		P1
	IMIĘ I NAZWISKO	IZBA I NR UPRAWNIENIA	PODPIS I DATA
PROJEKTANT B. SANITARNA	INŻ. SATURNIN SZYDLIK	CIE - 10/81 MAZ/IS/1438/01	
SPRAWDZAJĄCY B. SANITARNA	MGR INŻ. PIOTR GARLEJ	MAZ/0430/PWOS/12 MAZ/IS/0164/13	
INWESTOR	GMINA NASIELSK <i>z siedzibą</i> 05-190 NASIELSK , UL. ELEKTRONOWA 3		
BRANŻA	STADIUM	DATA	SKALA
sanitarna	P.B.	09. 2020 r	1:25

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20210408074315+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20210408074315+02'00')
/CreationDate
(user)
/Author
-mark-