



PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
NASIELSK, TZW. "DRÓGA WYDZIELONA"

skala 1:100
skala 1:500

- UWAGA:
- Rurociągi sieci kanalizacji sanitarnej 200 zaprojektowano z rur PVC-U klasy S (SDR 34, SN8) ; wymiar nominalny określony do średnicy zewnętrznej DN/OD.
 - Na trasie kanalizacji sanitarnej projektuje się studnie kanalizacyjne wstawowe PP1000 wykonane zgodnie z normą PN-EN13598-2:2020-1 z włazami typu D400 zgodnie z normą PN-EN124,
 - Projektowane rurociągi układać tak, aby zapewnić podparcie na całej długości trzonu rury; na podsypce lub bezpośrednio na ukształtowanym dnie wykopu (zgodnie z rodzajem gruntu, w którym posadawiany jest rurociąg)
 - Trasę kanalizacji sanitarnej oznaczać taśmą lokalizacyjną koloru brązowego z metalową wkładką , taśmę ułożyć na wysokości min. 0,3 m nad górną krawędzią rury
 - Zagłębienie istniejącego uzbrojenia podziemnego w przypadku braku podanej rzędnej ułożenia przyjęło:
 - kable energetyczne - około 0,80 m
 - kable teletechniczne - około 0,80 m
 - sieć gazowa - około 0,8-1,0 m

Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w terenie posadowienie istniejącego uzbrojenia.
Pozza wykazanymi na mapie urządzeniami podziemnymi nie wyklucza się istnienia innej infrastruktury podziemnej niezainwentaryzowanej podczas robót geodezyjnych.

Profil geotechniczny otworu- zgodnie z kartą otworu geotechnicznego załączoną do Opinii Geotechnicznej

SKO-2- oznaczenie studni sieciowej kanalizacji sanitarnej

PRACOWNIA PROJEKTOWA NADRZECZNA Anna Janina Szydlik 06-400 Ciechanów, ul. Nadrzeczna 39, tel. + 48 606 242 448 pracownia.nadrzeczna@gmail.com			
NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI		
TYTUŁ RYSUNKU	PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TZW. " DROGA WYDZIELONA"	NR RYSUNKU	
ADRES INWESTYCJI	OBREB:141404_4_0001- NASIELSK , DZ.NR EWID. : <u>wg. wykazu</u> J. EWIDENCYJNA 141404_4 NASIELSK,	5-PS.DW	
PROJEKTANT B. SANITARNA	INŻ. SATURNIN SZYDLIK	DZIAŁ I NR UPRAWNIEN CIE - 10/81 MAZ/S/1438/01	PODPIS I DATA
SPRAWDZAJĄCY B. SANITARNA	MGR INŻ. PIOTR GARLEJ	MAZ/S/0430/PWOS/12 MAZ/S/0164/13	
INWESTOR	GMINA NASIELSK z siedzibą 05-190 NASIELSK, UL. ELEKTRONOWA 3		
BRANŻA	STADIUM	DATA	SKALA
sanitarna	P.B.	09. 2020 r.	1:100:500