









5. Zagłębienie istniejącego uzbrojenia podziemnego w przypadku braku podanej rzędnej ułożenia  
przyjęto:

- kable energetyczne - około 0,80 m
- kable teletechniczne - około 0,80 m
- sieć gazowa - około 0,8-1,0 m

Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w terenie posadowienie istniejącego uzbrojenia - wykonać ręczne wykopy kontrolne.  
Poza wykazanymi na mapie urządzeniami podziemnymi nie wyklucza się istnienia innej infrastruktury podziemnej niezainwentaryzowanej podczas robót geodezyjnych.

<p style="text-align: center;"><b>PRACOWNIA PROJEKTOWA NADRZECZNA</b>  <b>Anna Janina Sztylik</b>          06-400 Ciechanów, ul. Nadrzeczna 39, tel. + 48 606 242 448  <i>pracownia_nadrzeczna@gmail.com</i></p>			
NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI		
TYTUŁ RYSUNKU	PROFIL PRZYKANALIKÓW KANALIZACJI SANITARNEJ NASIELSK, UL.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO		NR RYSUNKU
ADRES INWESTYCJI	OBREB:141404_4. 0001- NASIELSK , DZ.NR EWID. : <u>wg. wykazu</u> J. EWIDENCYJNA 141404_4 NASIELSK,		<b>5-PP.MJP</b>
	IMIE I NAZWISKO	IZBA I NR UPRAWNIENI	PODPIS I DATA
PROJEKTANT B. SANITARNĄ	INŻ. SATURNIN SZYDLIK	CIE - 10/81 MAZ/IS/1438/01	
SPRAWDZAJĄCY B. SANITARNĄ	MGR INŻ. PIOTR GARLEJ	MAZ/0430/PWOS/12 MAZ/IS/0164/13	
INWESTOR	GMINA NASIELSK z siedzibą 05-190 NASIELSK, UL. ELEKTRONOWA 3		
BRANŻA	STADIUM	DATA	SKALA
sanitarna	P.B.	09. 2020 r.	1:100:500



Poziom porównawczy 107,25 m n.p.m.			
Rzędna terenu projektowanego	115,16		
Rzędna dna kanału	112,86		114,86
Rzędna dna studzienki	112,86		
Zagłębienie dna kanału [m]	2,30		1,80
Odległości [m]		4,00	
Średnice, materiał			160x4,7
	Spadek		5,0%
Długość trasy [m]	0,00		4,00