

RRG.271.18.2023

Duszniki, dnia 20 września 2023 r.

Wykonawcy – uczestnicy postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_duszniki

Informuję, że do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przedstawia treść wniosków Wykonawców oraz udziela wyjaśnień.

Ponadto Zamawiający w trybie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp poprawia oczywistą omyłkę pisarską w treści załącznika nr 11 do SWZ – Projekt Umowy.

I. Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ:

1. *„Projekt przewiduje dostawę i montaż kurtyny powietrznej o mocy 4Kw. W zamieszczonym przez Zamawiającego przedmiarze brak pozycji odpowiadającej temu zakresowi. Z uwagi na rozliczenie inwestycji kosztorysowe, prosimy o uzupełnienie przedmiaru”.*

Odpowiedź: *Zamawiający w SWZ (patrz: rozdz. IV. Opis przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt 14) wskazał, że: „ Wykonanie instalacji ogrzewczej nastąpi przy użyciu grzejników elektrycznych i kurtyny powietrznej dostarczonej przez Zamawiającego, Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia dostarczy promiennik podczerwieni, elektryczny wraz z montażem, osprzętem i przyłączem 500W”.*

2. *„Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej”.*

Odpowiedź: *Zamawiający wyjaśnia, iż wymiary oraz parametry stolarki podano na rysunku RZUT PARTERU SKALA 1:50 (rys. nr P-02 PAB). Ponadto przedmiar zawiera informacje dotyczące stolarki otworowej.*

3. *„Projekt przewiduje dostawę i montaż grzejników elektrycznych o różnych mocach grzewczych. W zamieszczonym przez Zamawiającego przedmiarze brak pozycji odpowiadającej temu zakresowi. Przedmiar zawiera jedynie pozycje 1 szt. promiennika podczerwieni w pomieszczeniu kuchennym, nie zawiera natomiast grzejników elektrycznych. Z uwagi na rozliczenie inwestycji kosztorysowe, prosimy o uzupełnienie przedmiaru.”.*

Odpowiedź: *Zamawiający w SWZ (patrz: rozdz. IV. Opis przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt 14) wskazał, że: „ Wykonanie instalacji ogrzewczej nastąpi przy użyciu grzejników elektrycznych i kurtyny powietrznej dostarczonej przez Zamawiającego, Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia dostarczy promiennik podczerwieni, elektryczny wraz z montażem, osprzętem i przyłączem 500W”.*

II. Zmiana treści SWZ poprzez poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w treści załącznika nr 11 do SWZ – Projekt Umowy:

- 1. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp poprawia oczywistą omyłkę pisarską w treści załącznika nr 11 do SWZ:**

Było w § 4 [Warunki płatności] ust. 2 pkt 2): „2) druga faktura po wykonaniu minimum 30% wartości robót na podstawie protokołu częściowego odbioru robót i Książki Obmiarów Robót podpisanej przez Inspektora Nadzoru”.

Zmienia się na w § 4 [Warunki płatności] ust. 2 pkt 2): „2) druga faktura po wykonaniu minimum 60% wartości robót na podstawie protokołu częściowego odbioru robót i Książki Obmiarów Robót podpisanej przez Inspektora Nadzoru”.

Wprowadzona zmiana treści SWZ nie powoduje konieczności zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00390924/01 z dnia 2023-09-11.

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część SWZ.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia przy opracowywaniu oferty.

**(-) Roman Boguś
Wójt Gminy**

Załączniki:

1. Załącznik nr 11 do SWZ – Projekt Umowy (ujednolicony po poprawieniu omyłki pisarskiej).