



Piła, dnia 06.12.2023 r.

L.dz. 4893/GWDA/ZP/12/23/AO

### DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

#### ODPOWIEŹ NA PYTANIE DOTYCZĄCE WYJAŚNIENÍ TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne pn.: **budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 60 kWp**. Znak postępowania: **GWDA/ZP/12/23/AO**.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

**PYTANIE NR 1:** Szanowni Państwo. Wnosimy o dopuszczenie w przetargu dla trackera dwuosiowego modułów fotowoltaicznych o mocy w przedziale 450 Wp - 500 Wp. Moduły o mocy pow. 500 Wp na trackerze dwuosiowym są niewskazane, ponieważ ich duża powierzchnia, powoduje znaczne napięcia w strukturze modułu, co często skutkuje mikropęknięciami i tzw. hot spotami, czyli trwałymi uszkodzeniami modułów. Zastosowanie mniejszych modułów w znaczący sposób ogranicza ryzyko tego zjawiska. W związku z powyższym wnosimy jak we wstępie.

**ODPOWIEŹ:** Zamawiający dopuszcza obniżenie mocy pojedynczego modułu fotowoltaicznego zamontowanego na trackerze dwuosiowym do wartości z przedziału 450 – 500 Wp. Moc paneli montowanych na trackerze jednoosiowym bez zmian, zgodnie ze specyfikacją techniczną.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

.....  
(kierownik zamawiającego)