

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przedmiotem zakupu jest **WYKONANIE KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH URZĘDU GMINY SIERAKÓW**, w tym dostawa i montaż klimatyzacji w 14 pomieszczeniach Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków.

LP.	NR POMIESZCZENIA BIUROWEGO	NASŁONECZNIE NIE	POWIERZCHNIA (m ²)	ILOŚĆ OSÓB	ILOŚĆ KOMPUTERÓW	WYSOKOŚĆ - PIĘTRO
1	3	małe	11,5	1	2	parter
2	4	małe	17	1	1	parter
3	6	małe	12	1	1	parter
4	7	małe	11	1	2	parter
5	14	małe	11	1	1	1 piętro
6	15	małe	10	1	1	1 piętro
7	16	małe	13,5	1	1	1 piętro
8	17	małe	11	2	2	1 piętro
9	18	małe	24,5	3	3	1 piętro
10	19	małe	16	2	2	1 piętro
11	20	małe	12,5	2	2	1 piętro
12	21	małe	27,5	3	3	1 piętro
13	26	małe	15	2	2	2 piętro (poddasze)
14	sala konferencyjna	małe	104,5	nie dot.	0	2 piętro (poddasze)

Wyjaśnienia:

1. Wszystkie montowane klimatyzatory muszą posiadać tryb pracy inwersyjnej (podgrzewanie).
2. Salka konferencyjna znajduje się na poddaszu, podana powierzchnia 104,5 m² nie uwzględnia skosów.
3. Zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków, ze względu na ujęcie budynku Urzędu Gminy Sieraków w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Sieraków, dopuszcza się montaż urządzeń, tj. jednostek zewnętrznych klimatyzacji na obiekcie, jednak ze względu na zabytkowy charakter oraz oddziaływanie obiektu na walory historycznego układu urbanistycznego, zaleca się umieszczenie urządzeń na tylnej elewacji budynku.
W związku z powyższym klimatyzatory montowane będą w pomieszczeniach znajdujących się po frontowej części budynku (od ul. 8 Stycznia), a urządzenia zewnętrzne w tylnej części budynku (od strony parkingu wewnętrznego).