

2.16.01.00.04

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE


zgodnie z dyrektywą ciśnieniową 97/23/WE

Niniejszym deklarujemy, że urządzenie(a) ciśnieniowe opisane poniżej odpowiada(ją) podstawowym wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa i zdrowia odnośnie dyrektywy ciśnieniowej Unii Europejskiej nr 97/23/WE. Wdrożona do stosowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych Dz. U. Nr 263 poz. 2200
Deklaracja traci swoją ważność przy zastosowaniu urządzenia niezgodne z jego przeznaczeniem.

Nazwa urządzenia :	gaśnica proszkowa
Typ :	GP1x: GP2x: GP4x
Rok budowy :	2013
Zgodność z następującymi dyrektywami :	ciśnieniowa nr 97/23/WE
Kategoria urządzenia ciśnieniowego:	III
Zespół ciśnieniowy składa się z:	zbiornika i zaworu
Globalna procedura oceny zgodności :	moduł H
Nr certyfikatu zgodności WE:	CE-PED-H-KOG 002-10-POL Rev. I
Nazwa i adres jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła badania:	Bureau Veritas 67/71 boulevard duChateau 92200 Neuilly-sur-Seine FRANCE
Nazwa i adres jednostki notyfikowanej nadzorującej system jakości	Bureau Veritas 67/71 boulevard duChateau 92200 Neuilly-sur-Seine FRANCE
Nr identyfikacyjny jednostki notyfikowanej :	0062
Zastosowane normy zharmonizowane :	brak
Zastosowane normy krajowe i zgodnie z uznaną praktyką inżynierską	PN-EN 3
Tytuł, nazwisko, imię podpisującego :	Kierownik Działu Inspekcji Jakości PJ inż. Stanisław Grabowski

Andrychów 21.08.2012 Rev. H

KIEROWNIK DZIAŁU
INSPEKCJI JAKOŚCI
inż. Stanisław Grabowski
inż. Stanisław Grabowski



ISO 9001



0062



0029/12



MPA
Dresden



KZWM OGNIOTRON S.A. 34-120 Andrychów ul. Krakowska 83c e-mail: biuro@ogniochron.eu www.ogniochron.eu
Inspekcja Jakości tel. +48 33 875 10 70 wew 119 e-mail: s.grabowski@ogniochron.eu
Serwis gaśnic tel. +48 33 875 10 70 wew 144 e-mail: a.rokowski@ogniochron.eu