

RID.VII.271.9.2022

### WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Rozbudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej)”, prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji **na podstawie art. 275 ust. 1** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), ogłoszonego dnia 22 grudnia 2022 r. pod nr 2022/BZP 00510837/01.

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z *dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)* Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Treść i forma pytania jest niezmieniona w stosunku do przesłanej przez Wykonawcę.

#### Treść pytania:

##### Pytanie Nr 1

„Prosimy o wyjaśnienie kwestii materiału przewidzianego do wykonania kanalizacji grawitacyjnej DN700 na odcinku D18 do D21+PD. Kanalizacja deszczowa DN700 ma być wykonana wg:

1. Projektu technicznego (wykonawczego):
  - a. Opis techniczny: z rur betonowych
  - b. Mapa Projekt Zagospodarowania terenu rys. S-1: z rur PE
  - c. Profil rys. S-2: z rur betonowych
2. STWiOR: z rur żelbetowych
3. Przedmiaru robót: z rur żelbetowych

Ponadto, na odcinku od studni D20 – D21 wg profilu, sieć kanalizacji ma być wykonana z łuków betonowych DN700 o kątach 16 st i 13,5 st. Są to niestandardowe, drogie elementy, i określenie materiału, z jakich mają być wykonane, jest niezbędne do pozyskania ofert cenowych od producentów i w konsekwencji do rzetelnej wyceny prac (wykonanie kanalizacji deszczowej).”

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż, kanalizacja grawitacyjna DN700 na odcinku od studni D18 do D21+Pd ma być wykonana z rur żelbetowych (również łuki o kątach 16st. I 13,5 st.).

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Termin składania ofert **nie** uległ zmianie.

Barlinek, dn. 30.12.2022 r.

  
BURMISTRZ  
Dariusz Zielinski