



OR-III.271.2.11.2024

Gorlice, dnia 25 czerwca 2024 roku

**dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ, w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na dostosowanie MZS nr 1 w Gorlicach do warunków p.poż. - wymiana okien na klatkach schodowych szkoły MZS nr 1 w Gorlicach**

**W przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udziela wyjaśnień poniżej w układzie : „pytanie – odpowiedź”.**

**Pytanie :** Na rynku bardzo ciężko a wręcz niemożliwe jest znalezienie producenta okien pożarowych który wykonuje przegrody w klasie EI60 o współczynniku równym lub mniejszym niż 0,9 W/m<sup>2</sup>K, wynika to ze względów technologicznym i jest wielokrotnie poruszane w przypadku tematów takich jak Państwa, prosimy o zmianę tego współczynnika na U=1,3 W/m<sup>2</sup>K lub mniejszy co pozwoli na przeprowadzenie postępowania w sposób konkurencyjny i uczciwy?

**Odpowiedź :** Dopuszcza się zastosowanie okien O4, O5, O6 w klasie odporności ogniowej EI60 wykonanych z profili aluminiowych ze współczynnikiem przenikania ciepła  $u \leq 1,3 [W/m^2K]$ .

Ko:

- 1) Strona internetowa prowadzonego postępowania
- 2) a/a

**BURMISTRZ**

Rafał Kukuła

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego)

Sporządził : Joanna Nowicka, Wydział Organizacyjny, Dział Zamówień Publicznych, tel. 183551252