



DRZWI POŻAROWE EI 60					
OZNACZENIE			EI60-1		EI60-2
SCHEMAT					
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	szerokość	$\frac{S}{mm}$	950+950		900
	wysokość	$\frac{H}{mm}$	2360		2000
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU	szerokość	$\frac{So}{mm}$	2070		1000
	wysokość	$\frac{Ho}{mm}$	2450		2100
PRAWE	LEWE		L	P	L P
ilość sztuk przyziemie	ilość sztuk przyziemie		-	-	1 -
ilość sztuk I piętro	ilość sztuk I piętro		-	1	- -
ilość sztuk II piętro	ilość sztuk II piętro		-	1	- -
łącznie szt.			2		1
MATERIAŁ			aluminium, szkło bezpieczne EI 60 min		drzwi stalowe EI 60 min
UWAGI			skrzydła przeszklone, szersze szerokość min. w świetle przejścia 90 cm, kolor ciemny brąz, drzwi wyposażone w samozamykacze		odporność pożarowa 30min. kolor jasno-szary

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW Bohdan Dziekonski w spadku Prawa autorskie zastrzeżone		
Inwestor : Szkoła Podstawowa SP nr 40 ul. Słowiańska 10 Katowice		
Temat: Przebudowa i modernizacja kuchni w SP 40 przy ul. Słowiańskiej 1 w Katowicach		
Rodzaj rysunku:	Zestawienie drzwiowej ppoż.60 min	Nr rysunku: 21
Stadium :	PW	Data: VII 2022
Branża :	Architektura	Skala: 1 : 50
Projektował :	arch. Krystyna Błaż-Dziekońska nr upr. bud. 501/89	
Sprawdził :	arch. Bożena Kroker nr upr. bud.	