

Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Opis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Moc [kW]/Prąd [A]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Przewód	YKY 5x16mm²	YY'Oz 5x1,5mm²	YY'Oz 3x1,5mm²	bitrakcyjny obwód	bitrakcyjny obwód	bitrakcyjny obwód	bitrakcyjny obwód	bitrakcyjny obwód	bitrakcyjny obwód	bitrakcyjny obwód	bitrakcyjny obwód	YDY(t)z 3x1,5mm²	YDY(t)z 3x1,5mm²	YDY(t)z 3x1,5mm²	YDY(t)z 3x1,5mm²	YDY(t)z 3x1,5mm²	YDY(t)z 3x1,5mm²	YDY(t)z 3x2,5mm²	YDY(t)z 3x2,5mm²	YDY(t)z 3x2,5mm²	YDY(t)z 3x2,5mm²	YDY(t)z 3x2,5mm²	YDY(t)z 3x2,5mm²	YDY(t)z 3x2,5mm²	YDY(t)z 3x2,5mm²	YDY(t)z 3x2,5mm²	YDY(t)z 3x2,5mm²	YDY(t)z 3x2,5mm²	YDY(t)z 3x2,5mm²	YDY(t)z 3x2,5mm²	YDY(t)z 3x2,5mm²	YDY(t)z 3x2,5mm²
Nazwa obwodu	ZAS-TE	-	Pralnia - istn.obwód	Wentylator ga. 400V Hagg(cz.n - istn.obwód	Zmywarka - istn.obwód	Kuchnia, zmywarka - istn.obwód	Kuchnia, zmywarka - istn.obwód	Kuchnia, zmywarka - istn.obwód	Bufet - istn.obwód	Kuchnia oświ. - istn.obwód	Kuchnia oświ. - istn.obwód	Oświetlenie pom 03	Oświetlenie pom 01, 02, 04	Oświetlenie pom 05, 06, 07, 08, 09	Oświetlenie pom 10, 11, 12, 13	Oświetlenie awaryjne	Oświetlenie zewnętrzne- sklepy	Gniazda 230V pom 01	Gniazda kitchech. 220V pom 01	Gniazda 230V pom 06	Gniazda kitchech. 220V pom 06	Gniazda 230V ruszarki do cięt 04	Gniazda 230V ruszarki do cięt 04	Gniazda 230V ruszarki do cięt 05	Gniazda 230V ruszarki do cięt 05	Gniazda 230V pom 03, 09	Gniazda 230V pom 07	Gniazda 230V pom 07	Gniazda 230V pom 10	Gniazda 230V pom 12	Gniazda 230V pom 13	Gniazda 230V pom 13	Gniazda 230V pom 07 - szafa RACK	Wypust 230V pom 07 - centrala alarm

Zestawienie danych z projektu	
Opis	Ilość
Rozdzielnica podtynkowa, 108-modułów, (6x18)	1 szt.
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, S201-B16	21 szt.
Lampka sygnalizacyjna, E219-3D	1 szt.
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, S203-B20	3 szt.
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, S201-B10	8 szt.
Przekaźnik instalacyjny, E297 16-10/230	1 szt.
Zacisk	35 szt.
Wyłącznik różnicowoprądowy, F204 AC-25/0,03	3 szt.
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, S203-C1	1 szt.
Cyfrowy łącznik czasowy, D1	1 szt.
Rozłącznik z wyzwalaczem, S0204/63	1 szt.
Wyłącznik różnicowoprądowy, F202 AC-40/0,3	5 szt.

PROJEKT	PROJNET inż. Krzysztof Hinz	Osiedle Piotrut Pan 36 83-307 Kiełpino	SKALA: MARZEC
OBIEKT	GMINA KARTUZY 83-300 Kartuzy, ul. Hallera 1		DATA: 1:100
ZAKRES	Przebudowa szkoły podstawowej w Kiełpinie i budowa zlaczu zasilaw w celu utworzenia integracyjnego oddziału przedszkolnego		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		FAZA: PB
RODZAJ RYSUNKU	SCHEMAT ROZDZIELNICY ROZDZIELNI TE		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Krzysztof Kornatkiewicz spr. nr 242/G6/2002	PODPIS:	NR KR: E-5
SPRAWDZIŁ	inż.Krzysztof Hinc spr. nr PDM/0004/PWOE/11	PODPIS:	
OPRACOWAŁ	inż. Krzysztof Hinz	PODPIS:	