



STAROSTA NOWOTARSKI

STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM TARGU

34-400 Nowy Targ ul. Harcerska 1 tel./fax (018)2663174

Nowy Targ dn. 17.06.2008

OPINIA nr 12-42/2008

Wasz znak:

z dnia: 24.04.2008

Nasz znak: DZ 600-1/2008

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 i N 120, poz. 1226), Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106 poz. 668), zarządzenia Nr 32/2001 Starosty Powiatu Nowotarskiego z dnia 27.09.2001r. Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej:

UZGADNIA

lokalizację odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków

w miejscowości: Rabka - ul. Zakopiańska


Inwestor realizowanego obiektu: Urząd Miasta Rabka-Zdrój
34-700 Rabka - Zdrój
Parkowa 2
735-10-060-84


Uwagi i zalecenia:

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
2. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem Inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.
3. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
4. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
5. Przed wejściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodów uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomościach.
6. Wykonawcę prac zobowiązuje się do zabezpieczenia znajdujących się na trasie projektowanej inwestycji punkty osnowy geodezyjnej – punkt betonowy z rurką metalową w środku lub metalową głowicą bądź punkt granitowy z wyrytym krzyżem.
7. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowią mapy z uwidocznionym projektem inwestycji oraz klauzulą potwierdzającą dokonanie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
8. Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Eksploatacji w Krakowie
Dział Ewidencji Zasobów Fizycznych
 - a) Przekazanie placu budowy należy dokonać przy współudziale przedstawiciela TPSA.
 - b) Skrzyżowania i zbliżenia z uzbrojeniem telekomunikacyjnym zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.
 - c) Prace w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych podziemnych i naziemnych wykonać ręcznie pod ścisłym nadzorem pracownika TP S.A. z wcześniejszym powiadomieniem.
 - d) Przed zasypaniem wykopów obowiązuje odbiór skrzyżowań i zbliżeń do urządzeń telekomunikacyjnych przez pracownika TP S.A. zakończony protokołem.
 - e) Wszelkie uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego prowadzenia robót i niezgodne z uzgodnieniami będą traktowane jako awarie i usuwane na koszt inwestora.

ZŁAZGODNOŚC Z ORYGINAŁEM
podpis - *[signature]*
mgr inż. Teresa Widel-Zmarzły

- f) Zachować szczególną ostrożność przy zastosowaniu ciężkiego sprzętu budowlanego w czasie zagęszczenia terenu w miejscach ułożenia sieci teletechnicznej z powodu możliwości ich uszkodzenia.
 - g) Istniejącą kanalizację teletechniczną należy zabezpieczyć przed załamaniem w miejscach skrzyżowania z projektowaną kanalizacją sanitarną.
 - h) Nadzór z ramienia TP S.A. uzgadniać pod tel. 0 18 264 00 06.
9. ENION Spółka Akcyjna w Krakowie Zakład Energetyczny Kraków Rejon Dystrybucji Nowy Targ:
- a) W pobliżu kabli energetycznych nie wolno wykonywać wykopów sprzętem mechanicznym. Prace te wykonać w porozumieniu z Posterunkiem Energetycznym w Rabce.
 - b) Skrzyżowania i zbliżenia projekt. kanalizacji sanitarnej z istn. liniami energetycznymi należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - c) Miejsce skrzyżowania i zbliżenia podlega odbiorowi przez pracownika Posterunku Energetycznego w Rabce.
10. Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, Rejon Eksploatacji Sieci Nowy Targ:
- a) Roboty ziemne na skrzyżowaniach i zbliżeniach z czynną siecią gazową należy wykonywać ręcznie.
 - b) Roboty zanikowe na skrzyżowaniach i zbliżeniach z siecią gazową podlegają sprawdzeniu przez Rejon Eksploatacji Sieci w Nowym Targu.
 - c) O rozpoczęciu prac przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z siecią gazową należy powiadomić Rejon Eksploatacji Sieci w Nowym Targu z trzydniowym wyprzedzeniem.
11. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Rabka:
- a) Arkusze: 1, 2, 3, 4 i 5 uzgodniono pismem ZUK/1110/2008 z dnia 12.06.2008r.
 - b) Dla arkuszy 6, 7 i 8 należy wystąpić o uzupełniające warunki techniczne przyłączenia

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
podpis 
mgr inż. Teresa Widel-Zmarzły


Targi i M. Białkowski 12.06.2008
Kierownik Biura Technicznego
Instytutu Badawczego i Technicznego
w Nowym Targu