

Mszczonów, dnia 13.08.2024 r

Zamawiający
Gmina Mszczonów
Plac Piłsudskiego 1,
96-320 Mszczonów

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu
nr: **RG.271.1.23.2024.SG**
oraz
<https://platformazakupowa.pl>

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mszczonów”

Zamawiający działając zgodnie z art. 135 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023, poz. 1605, zwanej dalej „ustawą Pzp”) przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

W SWZ jest zapis 'Zamawiający prowadzi postępowanie w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.'- czy to oznacza, że dwóch różnych wykonawców może wygrać zakres zadania 1 oraz zadania 2?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie:

Postępowanie pn „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mszczonów” nie jest podzielone na części.

Zamawiający prowadzi jedno postępowanie podzielone na dwa zadania ze względu na obszar objęty dofinansowaniem. Oba zadania są wzajemnie powiązane a więc zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której będzie dwóch różnych wykonawców. Zamawiający wymaga dodatkowego rozbitcia ceny i podania osobnych wartości dla zadania 1 i dla zadania 2 z uwagi na otrzymane dofinansowanie i związane z tym rozliczenia przekazywane do instytucji współfinansującej.

Wykonawca przystępując do postępowania zobowiązany jest złożyć ofertę obejmującą cały przedmiot zamówienia składający się z zadania nr 1 i zadania nr 2.

Wskazany zapis „Zamawiający prowadzi postępowanie w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania” jest informacją dla potencjalnych Wykonawców, że w podobnym przedmiocie zamówienia Zamawiający prowadzi inne niż to, oddzielne postępowania.

Pytanie nr 2:

Czy zadanie 1 obejmuje jedynie wymianę opraw?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie:

Zamawiający szczegółowo opisał zakres zamówienia w załączniku nr 10 oraz 14 stanowiących załączniki do SWZ. Przedmiot zamówienia określony został w 2 zadaniach. Zadanie 1 obejmuje: Demontaż opraw 1345 szt. oraz zakup, dostawę montaż nowych opraw LED 1345 szt.

Pytanie nr 3:

Czy w zakresie zamówienia jest system sterowania?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie:

Zamawiający szczegółowo opisał przedmiot zamówienia, w tym wymagania w zakresie systemu sterowania w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SWZ. Instalowane oprawy oświetleniowe muszą gwarantować możliwość ustawienia autonomicznej redukcji mocy w godzinach 23:00-5:00 o 40% oraz umożliwić przyszłe zdalne sterowanie bez dodatkowej modyfikacji oprawy zgodnie z wymaganiami programu Rozświetlamy Polskę.

Zatwierdzam:

Burmistrz

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek
(Kierownik Zamawiającego)