

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (1)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: **Wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sworawa”**

Zamawiający Gmina Poddębice działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informuje:

Pytanie nr 1.

W SIWZ w Zakresie robót przewidziano pobocza z kruszywa łamanego 0-35 mm gr. warstwy 15 cm, utwardzone emulsją asfaltową i grysami frakcji 5-8 mm. Jednakże w dokumentacji oraz przedmiarze Zamawiający nie wspomina o powierzchniowym utwaleniu poboczy emulsją i grysami. Proszę o doprecyzowanie czy Wykonanie powierzchniowego utrwalania poboczy jest przewidziane przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż w zakresie robót nie jest przewidziane powierzchniowe utrwalenie poboczy zgodnie z dokumentacją i przedmiarem

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Burmistrz Poddębic
(-) Piotr Sęczkowski