

Załącznik Nr 1

do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie” na dostawę elementów regulacji hydraulicznej (PN/33/2021/D).

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 1

Zawór regulacyjny przelotowy, typ 3222 z siłownikiem elektrycznym, prod.

Samson, o parametrach:

- minimalne parametry pracy PN16, T=135°C
- w komplecie końcówki do wspawania
- współczynnik kvs [dopuszczalny przedział wartości], typ siłownika, ilość, wg tabeli jn.

Lp.	Wyszczególnienie	Producent	j.m.	Ilość
1.	kvs=1.6 [1.6-2.5] m3/h, Siłownik, typ 5825-10, 230V, IP54	Samson	kpl.	1
2.	kvs=2,5 [2.5-4.0] m3/h, Siłownik, typ 5825-10, 230V, IP54	Samson	kpl.	4
3.	kvs=4.0 [4.0-6.3] m3/h, Siłownik, typ 5825-10, 230V, IP54	Samson	kpl.	2
4.	kvs=4.0 [4.0-6.3] m3/h, Siłownik, typ 5825-13, 230V, IP54	Samson	kpl.	3

Zadanie Nr 2

Zawór regulacyjny, trójdrogowy, mieszający, typ 3226K, prod. Samson,

o parametrach:

- dopuszczalne parametry pracy ciągłej, PN16, Tmax=135 C
- wykonanie zaworu: kierunek przepływu A->AB przelot, B->AB wlot prostopadły
- dopuszczalny przeciek, nie więcej niż 0,1% kvs
- w komplecie końcówki do wspawania
- współczynnik kvs [dopuszczalny przedział wartości], ilość wg tabeli jn.

Lp.	Wyszczególnienie	Producent	j.m.	Ilość
1.	kvs=16.0 [16.0-20.0] m3/h Siłownik, typ 5824-20, 230V, IP54	Samson	kpl.	1

Zadanie Nr 3

Zawór regulacyjny różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu, typ 46-6 prod.

Samson, o parametrach:

- minimalne parametry pracy PN16 lub PN25, T=130°C, patrz wymogi poniżej w zależności od PN,
- dla wykonania PN16: konstrukcja zaworu rozbieralna, skręcana śrubami, umożliwiającą serwisowanie urządzenia dające możliwość samodzielnej wymiany elementów zużywających,
- dla wykonania PN25: dopuszczalna jest nierozbieralna konstrukcja zaworu,
- wartość nastawy różnicy ciśnień, musi mieścić się w zakresie 0.4-1.0 bar
- maksymalna dopuszczalna różnica ciśnień na zaworze, nie mniej niż 10.0 bar
- w komplecie końcówki do wspawania
- w komplecie zawór/ zawory impulsowe wraz z elementami przyłączeniowymi i przejściowymi do podłączenia od zaworu do przewodu instalacji wężła
- regulator upustowy pomiędzy przestrzenią ciśnienia + i -,
- gniazdo wykonane ze stali nierdzewnej
- wysoka szczelność zespołu grzyb-gniazdo, przeciek nieregulowany < 0,5 kvs
- współczynnik kvs [dopuszczalny przedział wartości], ilość wg tabeli jn.

Lp.	Wyszczególnienie	Producent	j.m.	Ilość
1.	kvs=4.0 [4.0-6.3] m3/h	Samson	kpl.	7

Zadanie Nr 4

Reduktor ciśnienia, typ 44-1B prod. Samson, o parametrach:

- minimalne parametry pracy PN16, T=135°C
- zakres nastaw ciśnienia zredukowanego nie mniej niż 1.0-4.0 bar
- maksymalna dopuszczalna różnica ciśnień na zaworze, nie mniej niż 16.0 bar
- wykonanie z gwintem wewnętrznym
- współczynnik kvs [dopuszczalny przedział wartości], ilość, wg tabeli jn.

Lp.	Wyszczególnienie	Producent	j.m.	Ilość
1.	kvs=3.2 [3.0-5.0] m3/h	Samson	szt.	4

Zadanie Nr 5

Termostat bezpieczeństwa STW, typ 5343-2 prod. Samson, o parametrach:

- minimalne parametry pracy PN6, T=100°C
- wartość nastawy temperatury, musi mieścić się w zakresie 40-100°C,
- tuleja długość 200mm, 200x8/G1/2, nr kat.1400-9846,
- histereza w przedziale 5-12°C
- stopień ochrony co najmniej IP54
- prąd przełączania dla styku rozwieralnego nie większy niż 16A, 230V
- w przypadku awarii czujnika obwód prądowy musi ulec przerwaniu
- ilość wg tabeli jn.

Lp.	Wyszczególnienie	Producent	j.m.	Ilość
1.	Termostat bezpieczeństwa STW	Samson	szt.	10

Zadanie Nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Producent	j.m.	Ilość
1.	Zawór bezpieczeństwa, typ 1915 Dn 25 p=4,0 [bar] , nr.kat. 1915.25.152, minimalne parametry pracy PN6, T=100°C	Syr	szt.	12
2.	Reduktor ciśnienia typ 315, DN 25 , nr.kat. 0315.25.000, minimalne parametry pracy PN6, T=50°C	Syr	szt.	3
3.	Reduktor ciśnienia typ 315, DN 32 , nr.kat. 0315.32.000, minimalne parametry pracy PN6, T=50°C	Syr	szt.	1

Zadanie Nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Producent	j.m.	Ilość
1.	Zawór równoważący NEXUS FLUCTUS DRV DN32 GW1 1/4" , Kvs=13,3 m ³ /h, nr kat: MN80597.446, prod. Ballorex	Ballorex	szt.	3