

**PZP.262.12.2020.6.RIR**

Olsztyn 6.03.2020r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ZABEZPIECZENIE SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO Olsztyna przed WTÓRNYM BAKTERYJNYM ZANIECZYSZCZENIEM w dwóch obiektach Zamawiającego, z podziałem na 2 zadania

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a, zgodnie z § 34 ust. 2 i 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie ze zmianami, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ:

#### PYTANIA WYKONAWCY i ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Pytanie dot. warunków udziału w postępowaniu, część III, pkt 1. Podpunkt 1a) w brzmieniu:

„w okresie ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom o charakterze i złożoności podobnej do niniejszego zamówienia tj. zrealizowali dostawy z montażem urządzeń w obiektach uzdatniających wodę o wartości min. 500 tys. zł.”

Czy Zamawiający dopuści jako referencje z dostaw i montażu wspomnianych wyżej „urządzeń” referencje z dostaw i montażu np. pompy lub przepustnicy?

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przynajmniej dwa zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej do niniejszego zamówienia o wartości minimum 500 tys. zł.

Zamówieniem o charakterze i złożoności porównywalna do niniejszego zamówienia jest zamówienie polegające na dostawie i montażu urządzeń UV na stacjach uzdatniania wody.

Referencje dotyczące dostawy i montażu np. pomp lub przepustnic nie spełniają wymogu Zamawiającego, czyli nie są zamówieniem o charakterze i złożoności porównywalnej do niniejszego zamówienia .

W związku z powyższym:

1. Referencje zgodne z wymogami Zamawiającego są tylko te referencje, które dotyczą dostaw i montażu urządzeń UV na stacjach uzdatniania wody.
2. Referencje dotyczące innych dostaw i montażu urządzeń np. pomp lub przepustnic nie są zgodne z wymogami Zamawiającego .