



1. Należy przeprowadzić remont instalacji odgromowej na dachu budynku, w miejscach uszkodzonej przewodzenia piorunów. Należy wykonać pomiary wyremontowanej instalacji odgromowej dla zapewnienia wyznaczonej wartości R<10 Ohm. Należy doprowadzić instalację odgromową do zgodności z wytycznymi z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2. Pomieszczenia komunikacyjne należy wyposażyć w oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne (praca na jasno) kierunkowe zgodnie z rozdzielnikiem wskazanym na rzutach budynku. Oprawy projektowane włączyć do [Ismiejące] rozdzielni TE (Rozdzielnica oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego-zapis wg schematu funkcjonalnego zasilania w RG). Dla zasilania stosować przewody typu NZHX1x 3x2,5mm<sup>2</sup>

AV1	OPRAWA AWARYJNA OWA FL AP 1W 1h 1h NI
AV2	OPRAWA AWARYJNA OWA SJU AP 1W 1h NI
AV3	OPRAWA AWARYJNA OWA SJU AP 1W 1h NI
AV4	OPRAWA AWARYJNA OWA FL RP 1W 1h NI
AV5	OPRAWA AWARYJNA OWA SJU RP 1W 1h NI
AV6	OPRAWA AWARYJNA KWADRA FL SD 3W 1h NI
AV7	OPRAWA AWARYJNA PRINOS QLA LED CL 5W 1h NI TERMOSTAT
EW1	OPRAWA EWAKUACJA NA PRINOS SGN LED 1W 1h M (Jednostonowa, pigłogrom)
EW2	OPRAWA EWAKUACJA NA PROFIGHT SGN LED 1W 1h M (Jednostonowa, pigłogrom)

COZA ELEKTRYCZNA Wojtech Kozłowski ul.S.Knapowskiego 9/19, 60-126 Poznań			
CCC ARCHITEKTURA			
Numer umowy:		ELEKTRYCZNA	
Inwestor:		AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. E. PIASEKIEGO W POZNANIU ul. Krolowej Jadwigi 27/39, 61-571 Poznań	
Nazwa inwestycji:		Wykonanie opracowań projektowych, kosztorysów inwestycyjnych, przedmiarów i STVMJOR dla planowanych prac z zakresu zabezpieczeń przedpożarowymi Domu studenckiego mieszczącego się przy ul. Św. Rocha 9 w Poznaniu	
Lokalizacja inwestycji:		DOM STUDENCKI AMF, ul. Św. Rocha 9, 61-142 Poznań dlaśk endierujskijie nr: 31, 60, 149, 5, doręo 0005 Poznań	
Projektant główny (br. ELEKTRYCZNA):		mgr inż. Wiesław Kaspian	
Sprawdzający (br. ELEKTRYCZNA):		mgr inż. Marcin Ganięwski	
Opracowujący:			
Treść rysunku:		XI PIĘTRO TECHNICZNERozmieszczenie elementów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego	
Data rozprzeda projektu:		Data	04. 2024
Ostatnia modyfikacja:		Sporządził:	Skala
		Nr rysunku	1:100
		E-12	
Uwagi: Projekt architektoniczny rozpatrzony i zaakceptowany. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela (biurowym) zabronione.			