



SCHEMAT UŁOŻENIA RUR KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W WYKOPIE WRAZ Z DRENAŻEM ODWADNIAJĄCYM



Uwagi:

1. Rury drenarskie perforowane 125/113 mm należy prowadzić ze spadkiem analogicznym do kanalizacji deszczowej.
2. Rury drenarskie należy prowadzić równoległe do kanalizacji deszczowej, o długości odcinków analogicznie do kanalizacji deszczowej - wg planu sytuacyjnego.
3. Rury drenarskie należy włączać do kolejnych studni kanalizacji deszczowej za pomocą przejść szczelnych wykonywanych na miejscu w ścianie studni.



P.W. KaNaD

41-902 BYTOM, ul. Kwiatowa 10

tel. 691 73 66 95, 601 422 152, fax. 32 282 60 95 e-mail: kanad@kanad.pl

Inwestor

Zrząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

ul.Pyskowicka 54, 42-612 Tarnowskie Góry

Nazwa

"Przebudowa DP 2335S, ul. Ofiar Katynia w Kaletach"

Tytuł rysunku

SZCZEGÓŁ WYKONANIA DRENAŻU ODWADNIAJĄCEGO

Branża	Faza projektu	Rewizja	Data	Skala	
KANALIZACYJNA	PBW	-	09.2020 R.	1:40	
Zespół projektowy				Podpis	
Projektant	SLK/6085/PWBS/15 do proj. w branży sanitarnej bez ograniczeń			Numer rysunku	
mgr inż. Jarosław Tustanowski				BK	11.0
Sprawdzający	SLK/MM0593/03 do projektowania w branży instalacyjno-inżynierskiej				
mgr inż. Maria Tustanowska					