

Siedlce, dn. 10 listopada 2022 r.

DKW.2232.4.2022.JR

**Dotyczy: „Budowa instalacji fotowoltaicznej w Zakładzie Karnym  
w Siedlcach” DKW.2232.4.2022.JR**

Zamawiający informuje, że w dniu 10.11.2022r. wpłynęły pytanie dotyczące przedmiotu zamówienia o następującej treści:

1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika o mocy 50kW? Podane minimalne parametry zapis wykluczają zastosowanie falownika o mocy 50kW, możliwy jest tylko dobór falownika o mocy 40kW, co znacznie obniża wydajność instalacji.
2. Czy zamawiający zezwala na zastosowanie falownika bez wyświetlacza? Wyświetlacz jest na wymaganym liczniku, wymaganie go również na falowniku jest nieuzasadnione.
3. Wymagana przez zamawiającego wartość współczynnika THD to max 2,2 %, jest to zapis znacznie utrudniający lub całkowicie uniemożliwiający dobór inwertera o mocy optymalnej do przewidywanej mocy instalacji fotowoltaicznej. Standardem EU jest zastosowanie wartości < 3%.

Zamawiający odpowiada:

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika o mocy 50kW.

Ad.2

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania falownika bez wyświetlacza

Ad. 3

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania inwerterów o wartości współczynnika THD < 3%. Ponadto Zamawiający prosi o nie zawężanie wyboru zastosowania inwerterów wyłącznie do rynku lokalnego i zaleca dostosowanie się potencjalnych wykonawców do rynku europejskiego.

